

保健福祉総務課長 様

中央公民館
担当課長 西崎 智己

設計支援委員会結果報告書

平成14年8月1日の設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡西公民館他12館エレベーター等設置工事 場所 岡西、北、一宮、吉備、足守、御南、東、旭東、操南、福浜、富山、芳田の各公民館 内容 小型エレベーターを設置 場所 西大寺公民館 内容 正面玄関からエレベーターホールへの段差解消機を設置する。 整備年度 平成14年度(平成13年度繰越事業)</p>	
<p>設計支援委員からの意見</p>		<p>具体化の結果・状況</p>
<p>(1) 管理する職員の意識啓発が必要。 (2) エレベーター類を備えている館であることの表示が必要。 (3) 完成後は市の広報紙でPRしてもらいたい。 (4) 内部に手すりがあった方がよい。 (5) 一方向出入口の機種にルームミラーがあった方がよい。 (6) 二方向出入口の機種は利用者が驚かなようにその旨を知らせるような手段を検討してもらいたい。 (7) 身体障害者や高齢者用に限定した設備であることを表示してもらいたい。 (8) 車いすガード用のカーペットを設置してもらいたい。 (9) 管理者への連絡用インターホンを設置してもらいたい。</p>	<p>(1) 設置館の職員に対する意識啓発を徹底します。 (2) 館の玄関に表示します。 (3) 広報紙に記事を載せます。 (4) 狭くなるといけないので操作板側に1か所手すりを取り付けます。 (5) 設置について検討します。 (6) 運転時に職員がその旨をお知らせするなどの手段を検討します。 (7) 表示します。 (8) 設置について検討します。 (9) 事務室へのインターホンまたは呼び出し用ブザーを設置します。</p>	