

保健福祉総務課長 様

高齢者福祉課長

設計支援委員会結果報告書

平成14年9月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	(仮称)吉井川ふれあいプラザの改修 (木造平屋建倉庫を改修して、介護予防拠点施設を整備する。)	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
出入口のスロープをもう少し緩やかにできないか。また、スロープの他に階段は設置できないか。出入口の位置は換えられないか。裏口のようなものは出来ないか。 施設内に手すりを多くしたらどうか。 湯沸室の出入口の開口部を広げてはどうか。 玄関に靴の履き替えをするためのベンチか何か設置してはどうか。	出入口のスロープの先にあった植栽を無くし、勾配を1/12から1/15へ緩やかにする。 多目的室、トイレに手すりを設置する。 湯沸室の出入口の開口部を750ミリから900ミリに広げる。 玄関にベンチを設置する。	