

保健福祉総務課長 様

障害福祉課長

設計支援委員会結果報告書

平成14年9月設計支援委員会に付議した下記の事業について結果を報告します。

記

事業名	民間生活関連施設（寿司店）トイレ改修等工事 （障害者用トイレの改修、出入口にスロープの設置）	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
1 利用者はどのような人が来られますか。	1 身体障害者、手の不自由な方が来られ、以前に長島愛生園の方が来られたことがあります。（寿司店）	
2 この制度の周知をお願いしたい。	2 市民の広場、関係団体等に説明しているが今後とも周知に努めたい。（障害福祉課）	
3 出入口はまっすぐに入れるようにしてほしい。	3 そのように改修します。（寿司店）	
4 店舗から便所への通路が利用できるようにしてほしい。	4 そのように整備します。（寿司店）	
5 便所のドアは片開きだが、立て手摺りを付けたほうがいい。	5 内側、外側ともそのように改修します。（寿司店）	
6 車いすで便所が円滑に利用できるようにしてほしい。	6 そのように改修します。（寿司店）	
7 車いすで寿司店を利用するとき、カウンターは膝が入る高さがちょうどいい。高すぎる所が多い。	7 検討してみます。（寿司店）	
8 車いすで寿司店に入ろうとしたら別の店で断られたことがある。そのようなことがないようにしてほしい。	8 今までも車いすの方が利用しており、障害者の方が気持ち良く利用してもらえるようにします。（寿司店）	

