

設計支援委員会結果報告書

平成15年5月21日

保健福祉総務課長 様

障害福祉課長

設計支援委員会結果報告書

平成15年3月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	民間生活関連施設(飲食店)トイレ改修工事 (障害者用トイレの改修)
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>1 引き戸の開口有効寸法が 850となっているがもう少し広くないか。出入口の場所が奥になっており、車いすでは入りにくいのではないか。</p> <p>2 便座の配置について、角を背にして、可動手すりにはどうか。</p> <p>3 小便器があった方がいいのでは。</p> <p>4 手洗い場の車いすでの利用、鏡の位置、車いすの回転スペース等について検討してほしい。</p> <p>5 視覚障害者が気軽に利用するため点字メニューがあった方がいい。お手伝いします。</p>	<p>1 引き戸の開口有効寸法を 900に設計変更します。出入口の場所は、現状どおりとしたい。</p> <p>2 検討してみたが、現状どおりとしたい。</p> <p>3 検討してみたが、現状どおりとしたい。</p> <p>4 車いすでの利用が十分できるようにしてまいりたい。</p> <p>5 是非ともご協力お願いします。</p>