

設計支援委員会結果報告書

平成15年7月24日の設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。  
記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡南公民館便所改修修繕 内容 1階便所の一角を区切って車椅子対応型の便所に改修する。(約1.4m×2m) 整備年度 平成15年度</p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<p>(1) 便器の位置を出入口の正面に変更してもらいたい。 (2) チャイルドシート、おむつ替えシートも備えた多目的な便所にしてもらいたい。 (3) 物を置く台のようなものを取り付けてもらいたい。 (4) 便器横の手すりは便器端よりも20cm程度長めにしないと使いづらい。</p>	<p>(1) そのように位置を変更します。 (写真有り) (2) 介助者が一緒に入ることも考えられるので内部のスペースをできるだけ空けておく必要があり、設置場所の確保が困難です。 (3) 上記(2)と同じ理由で固定式の台は取り付けられない方が良く、邪魔な場合には動かせる台を置きたいと思います。 (4) カタログを再検討してできるだけ長めのものを採用します。(写真あり)</p>



入り口を広めに取り、  
入って正面に便器を設置しました



L字型手摺の取り付け位置を  
工夫しました。