

保健福祉総務課長 様

市民総務課長

設計支援委員会結果報告書

平成15年8月に開催した設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名(整備概要)	岡山市宇野コミュニティハウス新築工事	
	設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
	玄関スロープの上ったところにフラットな部分を1m程度設けてほしい。	フラット部分を90cm確保した。
	玄関ドアを引き戸にできないか。	開き戸から引き戸に変更する。
	会議室をアコーディオンカーテンで仕切った場合、物入れの使用に支障があるのではないか。	地元の意向により、アコーディオンカーテンを設置せず、仕切らないことになった。
	男女トイレに車椅子が入るようにして工夫ほしい。	スペースの関係上できないので、多目的トイレを利用していただきたい。
	内部建具を引き戸にできないか。	一部を除き、引き戸に変更する。
	トイレブースのドアを外開きにした方が、ひとりの時も介護人がいる時も使いやすいのではないか。	内開きから外開きに変更する。
	下履きのまま、コミュニティハウスを利用できないか。	地元の意向により、スリッパ履きにすることになった。
	多目的トイレの便器位置を変更できないか。また、可動式の手すりにできないか。	便器の位置は変更せず、L字及び可動式手すりを設置する。
	多目的トイレの壁付きウォシュレットのリモコンを有線から無線にできないか。	紛失及び盗難防止のため、有線とする。
	多目的トイレの手洗いとベビーシートの位置を入れ替えられないか。	位置を変更する。
	女子トイレの和便器を洋便器に変更できないか。	洋便器を嫌がる人がいるため、和便器1個、洋便器1個とする。
	調理実習室調理台の1台を車椅子対応にできないか。	対応できない。