

設計支援委員会結果報告書

平成15年9月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 <整備概要></p>	<p>都六区老人憩の家改修工事 <便所の洋式化・水洗化(合併浄化槽設置)、玄関スロープの設置、玄関・便所サッシ取替></p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<p>男子トイレの入口の開き戸を引き戸にし、車椅子が通りやすくしてはどうか。</p> <p>男子トイレの小便器の手すりは、奥側でなく手前に取付け、車椅子の方や足の不自由な方等が利用しやすいようにしてはどうか。</p> <p>男子トイレの洋式便器のしきりと戸を撤去し、車椅子での利用可能な多目的トイレにしてはどうか。</p> <p>靴の着脱がしやすいよう玄関の下駄箱に手すりを取付けてはどうか。</p>	<p>引き戸にし、車椅子が通りやすくする。 (写真有り)</p> <p>手前に取付け、車椅子の方や足の不自由な方等が利用しやすいようにする。 (写真有り)</p> <p>利用がかさなる場合、小便器2と大便器1は必要であり、車椅子での利用は、手すりを付けた小便器1と個室の洋式便器で対応したい。 (写真有り)</p> <p>下駄箱に手すりは取付できない。</p>



開き戸をつけました

--	--



手前の便器に手摺をつけました



入り口にはスロープを設置しました