

設計支援委員会結果報告書

平成15年9月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	山陽本線東岡山駅エレベーター新設他	
	設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>1 エレベーター内に点字の案内、標識をつけてほしい。</p> <p>2 エレベーターが、入口と出口が別の通り抜け方式である旨を、音声案内してほしい。</p> <p>3 エレベーター内に手すりを設置してほしい。</p> <p>4 エレベーターは、終日運行にしてほしい。</p> <p>5 多機能トイレの出入口は、1枚ドアか。</p> <p>6 多機能トイレ内の汚物流しの左右にベビーベッドとベビーカーがあるのは抵抗があるので、汚物流しの場所を変更してほしい。</p> <p>7 トイレトペーパーの位置を便器に近づけてほしい。</p>		<p>1 整備します。(写真有り)</p> <p>2 整備します。</p> <p>3 整備します。(写真有り)</p> <p>4 始発電車から最終電車の間、運行します。</p> <p>5 2枚ドアを整備します。(引き戸です)(写真有り)</p> <p>6 昨年実施した西大寺駅同様、オストメイト併設タイプの大便器を設置するよう変更します。(写真有り)</p> <p>7 可能な範囲で変更します。</p>
<p>エレベーターはホームから跨線橋に上がり別ホームへ移動する際にご利用いただけるように整備いたします。</p> <p>多機能トイレは現在あるトイレ(駅本屋西側)の側に整備されます。</p>		





引き戸にしました



オストメイト対応のトイレです
ベビーベッドもあります(写真には写っていませんが)