

保健福祉総務課長 様

担当課長 総務局行政管理部管財課  
課長 福井 光治

### 設計支援委員会結果報告書

平成 15 年 10 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

| 事業名<br>(整備概要)   | 市庁舎 1 階便所修繕<br>岡山市本庁舎 1 階の便所 3 箇所<br>aトイレ...ポスタルショップ前<br>bトイレ...市民課記載台前<br>cトイレ...市民の声室前<br>本庁舎 1 階の既存便所を改修する。                                   |
|---|--|
| 設計支援委員からの意見   | 具体化の結果・状況  |
| aトイレ<br>手洗いは便器の近くが楽なのではないか。<br><br>ペーパーホルダーは便器よりで両側に設置できないか。<br><br>子供の着替え台にベビーベットを設置できないか。<br><br>男子トイレの便器を洋式にすればより汎用性が高まるのではないか。<br><br>洋式なら手摺が両側につけばよい。<br><br>倉庫の扉が外開きになっていて通路がせまい。 | 近くへ寄せるようにします。<br><br>検討します。<br><br>着替え台としては使用目的が異なり、スペースの関係からもベビーベットは設置できません。<br><br>洋式で設置します。<br><br>取付スペースを考えながら検討します。<br><br>検討の結果、現状でお願いします。 |

| 設計支援委員からの意見  | 具体化の結果・状況  |
|--|--|
| <p>a トイレまとめ</p> <p>b トイレ<br/>手摺は両方にある方がよい。</p> <p>左に手摺，右に手摺がある方がよい。</p> <p>ドアの開きを1番奥だけでも外開きにしてほしい。</p> <p>c トイレ</p> <p>多目的便所の便器はコーナーを背にし，両側稼動手摺がよい。</p> <p>オストメイト設備を移動してはどうか。手洗いを1つにし，クリーンドライと手洗いの場所へ跳ね上げ式ベンチを設置してはどうか。</p> <p>ベビーチェアを角へ設置してほしい。<br/>(1 - 2案)</p> <p>片側に手洗い等の設備を並べるなら，もう一方の壁へ手摺を設置してほしい。</p> | <p>障害者用トイレへの進入のしやすさ，及び，その他便所の便器数を現状のままにできる1案で進めることにします。</p> <p>取付スペースを考えながら検討します。</p> <p>取付スペースを考えながら検討します。</p> <p>使い勝手を考えながら検討します。</p> <p>コーナー設置の方向で検討します。</p> <p>多目的便所の各器具設置位置について検討します。</p> <p>位置を考えながら設置の方向で検討します。</p> <p>設置します。</p> |

| 設計支援委員からの意見   | 具体化の結果・状況  |
|---|--|
| <p>b , cトイレまとめ</p> <p>全体</p> <p>トイレの案内図を設置できないか。<br/>また、視覚障害者のために手で触って男女の区別ができるプレートが壁面に設置してほしい。</p> <p>棚の幅はA 4 サイズの書類が横にして置ける以上がよい。</p> <p>男性用トイレにも棚を設置してほしい。</p> <p>洗面台の蛇口はレバー式にしてほしい。</p> <p>洗面台の蛇口はレバー式より感知式の方がよい。</p> <p>洗面器は個別に2つつけるより、1体式のカウンターの方がよい。<br/>体を支えられるので検討してほしい。</p> | <p>bトイレについては多目的・障害者用トイレは設けない1案で、cトイレについては多目的トイレを整備する1案で進めます。</p> <p>トイレ案内図を設置します。<br/>視覚障害の方にも識別できるプレートを壁に設置します。</p> <p>設置します。大きさについてはトイレ内の広さに応じた物で検討します。</p> <p>検討します。</p> <p>レバー式にします。</p> <p>障害者、多目的については設置する方向で検討します。</p> <p>維持管理、コスト面等を考慮し個別設置の方向で検討します。体を支える物については別の方法で考えます。</p> |