

設計支援委員会結果報告書

平成15年11月27日の設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>上道公民館エレベーター設置工事 内容 小型エレベーター1台を設置する。 整備年度 平成15年度</p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<p>(1) 操作ボタンには点字プレートをつけてもらいたい。</p> <p>(2) 操作ボタンは車椅子からも操作できる程度に低い位置に取り付けてもらいたい。</p> <p>(3) 内部をより広くしてもらおうようメーカーに働きかけてもらいたい。</p> <p>(4) 2階のエレベーター乗降口から降りた人が第一講座室のドア全開時にドアとぶつかる危険はないか。</p> <p>(5) 玄関口に段差があるようだが、スロープを備えているか。また、スロープがある場合でも勾配が急過ぎないか調べて、支障がある場合は対応してもらいたい。</p>	<p>(1) 何らかの方法で点字表示します。</p> <p>(2) 低い位置に付いています。(写真有り)</p> <p>(3) 機会を捉えてメーカーにユーザーの声として伝えます。</p> <p>(4) ぶつからないように巾を確保しています。(写真有り)</p> <p>(5) スロープはありますが、勾配については現場調査して対応します。(写真有り)</p>



操作ボタンは位置を低く、
大き目のもので、
インタホンも備えました

2階降りたところの
ドアとの間はスペースを



確保しています。



入り口内部にも段差解消のため
スロープをつけています



玄関入り口までのスロープです