

保健福祉総務課長 様

担当課長 教育委員会施設課  
課長 太田 静夫

設計支援委員会結果報告書

平成15年11月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市立大野小学校屋内体操場・プール新設工事	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
<ul style="list-style-type: none"><li>外部利用者の通用口から玄関までのアプローチが長く曲がり角が多い。</li><li>誘導用床材を壁際に設置できないか。又スロープ、階段室内にも設置できないか。</li><li>玄関部分に弱視障害者用の手摺等(すのこ、ハンチ)を設置できないか。</li><li>プールの更衣室・便所・シャワーは、車椅子利用者対応になっているのか。</li><li>1Fの施設案内板を玄関入って突き当たりの壁に設置した方がよいのでは。</li><li>1Fホールの男子・女子便所を1つにまとめた方がよいのでは。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>通用口を東側に寄せ、曲がり角を減らしてアプローチを短くする。</li><li>手摺際、スロープに設置し、階段室については出入り口に注意喚起用床材を敷設する。</li><li>手摺の設置を検討する。</li><li>特定多数の利用者について対象としているので、車椅子利用者対応となっていない。</li><li>ご意見の通り対応する。</li><li>男子便所は、トイレを広くとり、女子便所については、トイレを無しにし多目的兼用にする。</li></ul>	

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレの洗面台には、小荷物置場(カウンター式)等は設置しないのか。</li> <li>・2Fの身障者用便所及びアリーナまでのアプローチには、誘導用床材の設置はしないのか。</li> <li>・2Fの身障者便所の便器と洗面台の位置を再検討をしてほしい。</li> <li>・室名サインについて、点字併用の室名サインにしてほしい。</li> <li>・階段室には、両側に手摺を設置するのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ご意見のとおり対応する。</li> <li>・検討する。</li> <li>・再検討する。</li> <li>・1Fホール便所及び2F身障者用便所に設置する。</li> <li>・設置する。</li> </ul>