

設計支援委員会結果報告書

平成16年7月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市城東台コミュニティハウス新築工事
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>玄関の誘導ブロックについて、注意喚起ブロックと誘導ブロックを組み合わせで使用してほしい。</p> <p>トイレのドアに男性用、女性用の区別が触ってできるようなプレートを設置してほしい。</p> <p>和室の腰掛け段差の高さが床面から35cmであるが、低いのではないか。また、手摺り位置は適当であるか。</p> <p>高齢者用のユニバーサルシートを多目的トイレに設置してはどうか。</p>	<p>ご指摘のとおり注意喚起ブロックと誘導ブロックの組み合わせで配置し、事務室前まで誘導する。(写真有り)</p> <p>事務室前に点字つき館内案内板を掲示しているので、ここでトイレの位置を確認していただきたい。</p> <p>トイレのピクトサイン(点字併用)を床から約1.2m程度の位置に設置します。</p> <p>高すぎると敷き台が必要となり、また、障害の程度により使い勝手が異なるが、35cmとします。</p> <p>地元代表者に相談した結果、当初案のとおり手摺りは柱の外側、内側に1か所ずつ設置します。(写真有り)</p> <p>検討した結果、従来どおりベビーシートを設置します。</p>

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>多目的トイレのトイレットペーパーのホルダーの位置が適当であるか。また、鏡を手洗い場のところに設置してほしい。</p> <p>和室の入り口の畳の下にスペースを設けてほしい。車椅子のステップが前に出ているので、畳の近くに寄ることができる。</p> <p>廊下にテーブル・椅子を置くと、通路が通りづらくなるのではないか。</p> <p>駐車場が2台分となっているが、他に駐車できるスペースはないのか。</p>	<p>トイレットペーパーのホルダーの位置は当初の位置とします。また、鏡を手洗い場のところに設置します。</p> <p>スリッパ等を入れることを考慮して、奥行き20～30cm程度のスペースを設けます。(写真有り)</p> <p>地元要望があり、簡単な食事をするためのものです。固定していないので、使用しないときには、端に寄せるなどします。</p> <p>一般的にコミュニティハウスには駐車場を設けないが、ここはスペースがあるので、当面の間は置いていただくことは可能です。</p>

入り口から事務室まで点字
ブロックを敷設。



和室の入り口下にはスペースを設けて
います。
又手摺を付けていま
す。

