

設計支援委員会結果報告書

平成16年11月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市駅元町地区第二種市街地再開発事業(第2工区)
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<ul style="list-style-type: none">・号デッキエレベーター付近に音声誘導装置を設置してほしい。・エレベーターの防犯ガラスは、中の人が見えますか。・エレベーターには、防犯ベルがついていますか。・デッキ中間部分の踊り場は必要ないのではないですか。・デッキ床タイルをアスファルトの状態に近いタイルをお願いします。・屋根の無い部分の雨水が屋根の下に流れ込まないようにしてほしい。・エレベーターを降りた歩道の対策はどうなっていますか。 <p style="text-align: right;">以上</p>	<ul style="list-style-type: none">・アナウンスの内容等も含めまして検討します。・見えます。・インターホンがついているので中から連絡できます。・高齢者等の休息スペースとして必要と考えております。・アスファルトと同程度の滑りにくいタイルを設置します。・雨水は両側高欄側に配置した桤に集まるようにしてあります。・1工区と同じように誘導ブロックを設置します。