

設計支援委員会結果報告書

平成16年12月17日第7回設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>JR宇野線妹尾駅自由通路へのエレベーター設置について (エレベーター11人乗り2基)</p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<p>・北口1Fの防護柵は、視覚障害者が衝突する危険があるので、範囲を狭くし、点字ブロックで誘導してもらいたい。</p> <p>・2Fの点字ブロックの配置パターンが、南口と北口で違う。南口のようにシンプルなパターンにってもらいたい。</p> <p>・駅構内へ設置するEVと自由通路に設置するEVは同機種が使いやすい。</p> <p>・工事着手前に、岡山盲学校、視覚障害者協会へは連絡してもらいたい。</p>	<p>・変更する。</p> <p>・変更する。</p> <p>・駅構内は、JR西日本が管内同一機種のものを設置しているが、自由通路は市が設置するため難しい。</p> <p>・連絡する。</p>