

設計支援委員会結果報告書

設計支援委員会結果報告書

平成17年10月設計支援委員会に付議した下記の設備整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	山陽本線庭瀬駅エレベーター新設他
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<ol style="list-style-type: none">1 多機能トイレのベビーベットのユニバーサルベットに変更してほしい。2 オストメイト洗浄器にシャワー設備をつけてほしい。3 誘導ブロックに隣接した既設柱2箇所に防護をしてほしい。4 誘導ブロックのルートを直線・直角にしてほしい。(上下線共)5 多機能トイレの出入口にベビーベットがあると入る時に支障するため、ベビーベット、オストメイト、洗面器の位置を入替えてほしい。6 ベビーベットの使用方法(収納)の徹底を図って頂きたい。	<ol style="list-style-type: none">1 基準を満たしており、庭瀬駅についてはベビーベットとします。2 計画設備で機能を満たしており、シャワー設備は設置しません。3 2箇所の柱に防護を設置します。4 既設柱、ホーム幅員との離隔から現計画としています。5 出入口にベビーベットを配置すれば、収納しないと出ることができないため、支障することがないと考えております。6 周知を図る案内板を検討します。