

平成18年 1月 13日

保健福祉総務課長 様

岡山市西大寺上一丁目
両備バス株式会社
代表取締役 小嶋 光信

設計支援委員会結果報告書

平成17年12月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	出石小学校跡地整備事業・コミュニティ施設新築工事	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
<ul style="list-style-type: none">・ 室内はできれば下足のまま入れるようにして欲しい。・ 靴を上履きに履き替えやすいように、下足箱横にベンチ、縦の手摺を設置してほしい。・ 極力開戸を引き戸に変更して欲しい。・ 男子トイレ小便器前、多目的トイレ洋便器前の点字ブロックは不要ではないか。・ EVの設置 ・ 便所の中でのスリッパの履き替えがある場合、どこで履き替えるか明確にすること。・ 玄関を自動ドアにしてほしい。 ・ 道路から玄関までの点字ブロックを設置してほしい。・ トイレのピクトサイン、手摺に点字シールを貼付け等してほしい。	<ul style="list-style-type: none">・ 下足では室内が汚れ清掃が大変なので、上下足履き替えになります。・ 設置する方向で調整します。 ・ 平面計画上可能な範囲で対応します。・ 点字ブロックは取止めます。 ・ 地元と協議の結果設置しないこととします。将来設置可能としておく。 ・ 明確にします。 ・ 地元と協議の結果設置しないこととします。・ 特にその部分だけの設置は行いません。・ 対応します。	