

設計支援委員会結果報告書

平成18年7月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>奥迫川集会所新築工事 場所：岡山市灘崎町奥迫川285番3外 整備年度：平成18年度 整備事業費：15,226千円</p>	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
<p>障害者専用の駐車スペースがない。</p> <p>トイレが多目的トイレ一つでは足りない。せめて男子小使用トイレはつくるべき。</p> <p>多目的トイレに赤ちゃん用のイスやおむつ交換台があってもいいのではないか。</p> <p>玄関の下駄箱の横へ椅子を備え付けた方が良い。</p> <p>会議室を土足で上げられるようにした方がよい。また、和室と調理室の間は段差があった方がよい。</p> <p>視覚障害者への配慮がない。</p>	<p>障害者専用の駐車場を設置します。</p> <p>予算上の都合で現状のままとします。</p> <p>予算上の都合で現状のままとします。</p> <p>ご指摘のとおり椅子を備え付けます。</p> <p>土足と段差については、もう一度地元とも協議しましたが、地元要望のとおり現状のままとします。</p> <p>現在、奥迫川地区には視覚障害者がいないので点字の案内板を設置する計画にはしていませんが、今後検討したい。</p>	