

保健福祉企画総務課長 様

都市再開発課長 矢吹 正明

設計支援委員会結果報告書

平成18年10月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市駅元町地区第2種市街地再開発事業 道路パデストリアンデッキのエレベーターについて ・道路用エレベーター
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
・ 停電の時はどうなるのか？  ・ かごの大きさが狭いのではないか？  ・ スルー式に慣れていない人のために使用方法を知らせた方がよい。  ・ 天井からの救出口はないのか？閉じ込められたとき心配である。  ・ 1階の乗降口が狭く、階段にぶつかることはないか？	・ 最寄階に停止し、自動的に扉が開く。また、音声案内（「停電です。ドアが開いたらエレベーターから降りてください」）をする。  ・ 周辺のエレベーターと同じ。スルー式なので、交通バリアフリーガイドラインにも適合している。  ・ サインを乗降口の前に検討する。  ・ 非常時に階間で停止したかごを手動で最寄階まで移動させ避難させることができる構造なので点検口は不要。 閉じ込められた時には、非常ボタンで通話が可能。  ・ 乗降口はフラットにし、階段の前に20cmほどの車止めのブロックを設置する。