

保健福祉企画総務課長 様

担当課長 石田尚昭

設計支援委員会結果報告書

平成19年2月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。  
記

事業名 (整備概要)	(仮称)西大寺南ふれあい公園整備 (仮称)西大寺南ふれあい公園内体験学習施設整備 カネボウ跡地内区画道路整備 都市計画道路 幸町松崎線道路整備事業
設計支援委員からの意見	
具体化の結果・状況	
<p><b>【(仮称)西大寺南ふれあい公園整備】</b> インターロッキングブロックは時間が経過するとデコボコが生じやすいので、注意してほしい。 園路は起伏やうねりが無い、平坦な形状にしてほしい。 駐車場から体験学習施設までの誘導ブロックは直線的にしてほしい。 誘導ブロック方向転換は直角にしてほしい。 車止めはアーチ型で白杖先が入らない形状にしてほしい。</p> <p><b>【(仮称)西大寺南ふれあい公園内体験学習施設整備】</b> 階段手すりは2段式で、端部は各階フロア一部まで延ばしてほしい。 トイレはオストメイト対応で、幼児用の便器を設置してほしい。 多目的ホール内の可動席の手すりは動く(遊びがある)ものがほとんどで工夫してほしい。 施設案内に音声案内を設置してほしい。</p> <p><b>【カネボウ跡地内区画道路整備】</b> <b>【都市計画道路 幸町松崎線道路整備事業】</b> インターロッキングブロックは時間が経過するとデコボコが生じやすいので、注意してほしい。 (交差点部について) 信号は音声誘導、シルバーボタン(歩行時間の延長)及びエスコートゾーンを設置してほしい。</p> <p>区画道路の北歩道に渡りきったことがわかる、点字ブロックを設置してほしい。 横断歩道部の車道と歩道の段差は歩行者部を段差有りし、自転車部をフラットにしてほしい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配慮します。</li> <li>・ 配慮します。</li> <li>・ 検討し、できるだけ配慮します。</li> <li>・ 検討し、できるだけ配慮します。</li> <li>・ 検討し、できるだけ配慮します。 メーカー等に確認し検討します。</li> <li>・ 配慮します。</li> <li>・ 配慮します。</li> <li>・ メーカー等に確認し検討します。</li> <li>・ 総合案内部分には配慮します。</li> <li>・ 配慮します。</li> </ul> <p>関係機関との協議結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区画道路と県道との交差点は設置する方向で検討します。</li> <li>・ 幸町松崎線と県道との交差点は今後需要があれば検討しますが、エスコートゾーンだけの設置は危険なため、音声とセットの設置となります。</li> <li>・ 設置する方向で検討します。</li> <li>・ 歩道部は段差1cmにし、自転車部をフラットにします。</li> </ul>