

設計支援委員会結果報告書

平成18年5月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	元気な地域づくり交付金事業 御津五城地区 女性・若者等活動促進施設 (木造平屋建202.056㎡[延床]) (伝承ルームA,B,特産品加工室,事務室,倉庫,便所)
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>1高齢者への配慮について</p> <p>2外構舗装と建物入口に段差があるようで あればスロープ設置を検討願います。</p> <p>3那智黒洗い出しは粒を小さいものとし、すり足の人でも歩きやすいもので検討願います。</p> <p>4押入は奥行がもっと狭くても良い</p> <p>5伝承ルームと事務室の入り口(敷居)について</p> <p>6防犯対策について</p> <p>7駐車,駐輪スペースの検討</p> <p>8入り口のスロープはもっと長くしないと 車椅子の人は一人では来られない</p> <p>9多目的便所のベビーシートではお年寄りの人のおむつ交換ができないためユニバーサルシートで検討</p> <p>10伝承ルームも特産品加工室と同様に床材を滑りにくいもので検討願います。</p> <p>11建物全般に手すりの設置を検討</p>	<p>1各部屋は土足で利用できるものとし、段差を付けないものとし、事務室は腰掛け段差(470mm)とし、靴 脱ぎ石は削除します 便所には手すりを設置します。</p> <p>2建物周辺からの出入りは段差をなくした スロープとします。</p> <p>3那智黒洗い出しを凹凸のないモルタル仕上げに変更します。</p> <p>4物入れの容量確保から現設計(W=910mm)でお願いします。</p> <p>5各室水平なものとし、事務室の敷居は凹凸が無いものとし、</p> <p>6各室キーで施錠します。</p> <p>7当敷地は建築物のみに用意されたもので、駐車場としてのスペース確保は困難です。隣接する学校と協議し、学校敷地の利用をお願いすることとなります。 駐輪場のスペースは敷地内で検討します。</p> <p>8ご指摘の箇所は道路であり今回の施工範囲でないため施工はできません。</p> <p>9便所の大きさと価格面からユニバーサルシートの設置はできません。</p> <p>10特産品加工室は炊事をする事から床が濡れることが頻繁にあるため防滑仕様としていますが、伝承ルームでは床が濡れることは少ないと考えられますので現設計のとおりでお願いします。</p> <p>11当施設では便所内のみL字型の手すりを設置するものとし、</p>