

仕 様 書 (立体駐車場)

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	岡山市北区野田四丁目－１８
受 電 設 備	立体駐車場
業 種 及 び 用 途	業務用
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線 式
受 電 電 圧	6 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1 回 線 受 電
契 約 電 力	8 k W (契約上使用できる最大電力をいい、30 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
標 準 力 率	9 9 %
予 定 使 用 電 力 量	1 4 4 , 0 0 0 k W h (月別の予定使用電力量は別表とする。)
予 定 蓄 熱 電 力 量	なし
使 用 期 間	令和 4 年 4 月 1 日 0:00 ～ 令和 5 年 3 1 日 24:00
自 動 検 針 装 置 の 有 無	自動検針記録 (検針日は原則毎月 1 日)
需 給 地 点	岡山ドーム南側第 1 柱の開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	同上
財 産 分 界 点	同上
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合には、本市を管轄する一般送配電事業者から電力を確保することにより、業務に支障が生じることがないようにすること。 (契約の相手が本市を管轄する一般送配電事業者であることを除く)
常 用 発 電 設 備 の 有 無	なし
予 備 電 力 (予 備 線) の 有 無	なし
蓄 熱 槽 の 有 無	なし
区 分	仕 様 内 容
そ の 他	・ 小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装

	<p>置に係る経費は，小売電気事業者の負担とする。</p> <ul style="list-style-type: none">• その他定めのない供給条件については，本市を管轄する一般送配電事業者が定める供給条件による。• 燃料費調整額，再生可能エネルギー発電促進賦課金については，入札金額に含めない。
--	---