

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

自動車車庫

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
48	駅前駐車場	岡山市北区駅前町 二丁目3-103、3- 104、3-128、3-129	駐車場	一般財団法人日本建 築防災協会による 「既存鉄骨造建築物 の耐震診断指針」 (2011年改訂版)	$I_s=0.056$ $q=0.227$	今後の方 針につい て検討中	方針が決 定し次第 報告予定	
49	日本生命岡山駅前 第二ビル	岡山市北区錦町122	駐車場	一般財団法人日本建 築防災協会による 「既存鉄骨鉄筋コン クリート造建築物の 耐震診断基準」に定 める「第2次診断 法」(1983年改訂 版)	$I_s/I_{so}=1.27$			