

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

運動施設

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
27	岡山市立市民屋内 温水プール	岡山市南区豊成1- 4-22	プール	一般財団法人日本建 築防災協会による 「既存鉄筋コンク リート造建築物の耐 震診断基準」に定め る「第2次診断法」 (2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=1.04$ $C_{TV} \cdot S_D=0.57$			耐震改修済み