

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

公益上必要な建築物

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
50	岡山市役所	岡山市北区大供1-1-1	庁舎	官庁施設の総合耐震 診断基準	$Q_u / \alpha \cdot Q_{un} = 0.26$	建替え	R8年度	要安全確認計画記載建築物にも該当