

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

集会場

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
31	岡山市民会館	岡山市北区丸の内 二丁目1-1	劇場	一般財団法人日本建 築防災協会による 「既存鉄筋コンク リート造建築物の耐 震診断基準」に定め る「第2次診断法」 (2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=0.31$ $C_{IV} \cdot S_0=0.15$	解体	R7年度	新しい文化芸術施 設の整備に関する 基本計画（H28.6策 定）に基づく事業