

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	岡山市東区邑久郷 688 番 1 号 岡山市立山南拠点プール
受 電 設 備	屋外キュービクル
業 種 及 び 用 途	業務用
供 給 電 気 方 式	三相三線式
受 電 電 圧	6, 000 V
標 準 周 波 数	60 Hz
受 電 方 式	1 回線受電
契 約 電 力	103 kW (契約上使用できる最大電力をいい、30 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
標 準 力 率	100%
予 定 使 用 電 力 量	126, 116 kWh (月別の予定使用電力量は別表とする。)
予 定 蓄 熱 電 力 量	60, 300 kWh (月別の予定蓄熱電力量は別表とする。)
使 用 期 間	令和 4 年 4 月 1 日 0:00 ~ 令和 6 年 3 月 31 日 24:00
自 動 検 針 装 置 の 有 無	自動検針記録 (検針日は原則毎月 1 日)
需 給 地 点	構内第 1 柱の開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	需給地点と同じ
財 産 分 界 点	需給地点と同じ (ただし、ケーブル支持碍子及びケーブル受金物は中国電力ネットワーク株式会社の所有)
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合についても、他の電気事業者から電力を確保する等、業務に支障が生じることがないようにすること。
常 用 発 電 設 備 の 有 無	無
予 備 電 力 (予 備 線) の 有 無	無
蓄 熱 槽 の 有 無	有
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、小売電気事業者の負担とする。 ・ その他定めのない供給条件については、本市を管轄する一般送配電事業者が定める供給条件による。 ・ 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金については、入札金額に含めない。