

入札（見積）結果

令和 4年度 契約番号 2022014717-00

件名	岡山市立西大寺公民館 冷却水ポンプCDP-1取替修繕		
場所	岡山市立西大寺公民館		
期間	令和 4年 5月27日 から 令和 4年 8月31日 まで		
契約方法	単独随契		
入札（見積）日時	令和 4年 5月27日 午後 5時00分		
入札（見積）場所	西川アイプラザ4階（公民館振興室）		
落札者	株式会社日建 代表取締役社長 佐藤 雅一		
落札金額	(税抜) ¥800,000 (税込) ¥880,000	うち消費税相当額	¥80,000
許容価格（税抜）	¥905,000		
最低制限価格（税抜）	設定なし		
執行者職氏名	教育・生涯学習課公民館振興室 副主査 岩崎 清志		
立会者職氏名			
施行担当課	教育・生涯学習課		
特記事項	随意契約／令167条の2第1項第5号（緊急）		

落札決定日：令和 4年 5月27日

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1	(株) 日建	¥800,000				落札
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指名業者一覧

令和 4年度 契約番号 2022014717-00

承認	
日付	
印	

予算所属	教育・生涯学習課		
業務区分	施設修繕		
業種	管	業種細区分	冷暖房空調設備
契約方法	単独随契		
件名	岡山市立西大寺公民館 冷却水ポンプCDP-1取替修繕		
場所	岡山市立西大寺公民館		
期間	令和 4年 5月27日 から 令和 4年 8月31日 まで		
根拠法令	随意契約／令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号 (緊急)		
随契理由	西大寺公民館地下機械室内にある空調用冷却水ポンプCDP-1が設置から26年経過し、老朽化により異音が発生し動作不良を起こしている。このままでは空調全体に影響して停止してしまう恐れがあることから早急に当該ポンプを取り替える必要がある。そのため、当館の機械設備保守点検業者であり構造を熟知した(株)日建と随意契約を締結する。		

件数 1 件

No	区分	業者名	代表者名	住所 (番地以下省略)	決定
1	市内	(株)日建	佐藤 雅一	岡山市南区新保	