

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	岡山市東区西大寺上二丁目 6-61 西大寺環境整備事務所
受 電 設 備	屋上キュービクル
業 種 及 び 用 途	産業用
供 給 電 気 方 式	交流三相 3 線式
受 電 電 圧	6,000V
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1 回線受電
予 定 契 約 電 力	86kW (契約上使用できる最大電力をいい、30 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
標 準 力 率	100%
予 定 使 用 電 力 量	158,456 kWh (月別の予定使用電力量は別表とする。)
予 定 蓄 熱 電 力 量	無
使 用 期 間	令和 4 年 1 1 月 1 日 0:00 ~ 令和 5 年 1 0 月 3 1 日 24:00
自 動 検 針 装 置 の 有 無	有 (検針日は原則毎月 1 日)
需 給 地 点	構内第 1 柱の開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	受給地点と同じ
財 産 分 界 点	受給地点と同じ
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合には、本市を管轄する小売電気事業者から電力を確保することにより、業務に支障が生じることがないようにすること。(契約の相手方が本市を管轄する小売電気事業者である場合を除く。)
常 用 発 電 設 備 の 有 無	無
予 備 電 力 (予 備 線) の 有 無	無
蓄 熱 槽 の 有 無	無
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、特定規模電気事業者の負担とする。 ・ その他定めのない供給条件については、本市を管轄する小売電気事業者が定める託送供給約款、電気契約要綱及び標準料金表による。 ・ 燃料費調整額、再生エネルギー発電促進賦課金については、入札金額に含めない。