

入札（見積）結果

令和 5年度 契約番号 2023025005-00

| | | | |
|------------|------------------------------------|----------|------------------|
| 件名 | 一宮浄化センター 1 系硝化槽 DO 計プローブ取替修繕 | | |
| 場所 | 岡山市北区一宮 2 1 7 番地 | | |
| 期間 | 令和 5年 7月11日 から 令和 5年 8月10日 まで | | |
| 契約方法 | 単独随契 | | |
| 入札（見積）日時 | 令和 5年 7月11日 午前 9時30分 | | |
| 入札（見積）場所 | 一宮浄化センター 2 階会議室 | | |
| 落札者 | 平尾電機株式会社 代表取締役 平尾 隆嗣 | | |
| 落札金額 | (税抜) | ¥530,000 | |
| | (税込) | ¥583,000 | うち消費税相当額 ¥53,000 |
| 許容価格（税抜） | ¥555,000 | | |
| 最低制限価格（税抜） | 設定なし | | |
| 執行者職氏名 | 一宮浄化センター 副主査 小山周三 | | |
| 立会者職氏名 | | | |
| 施行担当課 | 一宮浄化センター | | |
| 特記事項 | 随意契約 / 令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号（緊急） | | |

落札決定日：令和 5年 7月11日

| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 不落随契 | 摘要 |
|----|---------|----------|-------|-------|------|----|
| 1 | 平尾電機（株） | ¥530,000 | | | | 落札 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

| | |
|----|--|
| 承認 | |
| 日付 | |
| 印 | |

指名業者一覧

令和 5年度 契約番号 2023025005-00

| | | | |
|------|--|-------|----|
| 予算所属 | 一宮浄化センター | | |
| 業務区分 | 施設修繕 | | |
| 業種 | 電気 | 業種細区分 | 電気 |
| 契約方法 | 単独随契 | | |
| 件名 | 一宮浄化センター 1系硝化槽DO計プローブ取替修繕 | | |
| 場所 | 岡山市北区一宮217番地 | | |
| 期間 | 令和 5年 8月10日 まで | | |
| 根拠法令 | 随意契約 / 令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号 (緊急) | | |
| 随契理由 | 一宮浄化センター水処理棟に設置している硝化槽 1 系の DO 計が故障し、水処理状況の管理や、曝気プロアの制御等の運転状況に支障をきたしている為、緊急に修繕を行うもの。 指名業者は本年度の一宮浄化センター計装機器保守点検業務委託の受託業者であり、現地の状況を熟知している為、安全かつ迅速な修繕が可能である。 よって地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号および、岡山市契約規則第 2 4 条第 2 項第 3 号の規定により随意契約するものである。 | | |

件数 1 件

| No | 区分 | 業者名 | 代表者名 | 住所(番地以下省略) | 決定 |
|----|----|---------|-------|------------|----|
| 1 | 市内 | 平尾電機(株) | 平尾 隆嗣 | 岡山市北区今保 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |