

岡山市公共マンホールポンプ施設包括的維持管理業務委託に係る要求水準書等に関する質問回答書【1/1】

番号	質疑文書	頁	項目番号	質問事項	回答事項	受付日
1	要求水準書	19	3.4.3 緊急修繕業務	緊急対応において、ポンプ設備は異常がなく、圧送管が詰まっていると考えられる場合、管路対応の業者手配は発注者側で対応して頂けるのでしょうか。	ご認識のとおり、緊急対応において圧送管の詰まりが原因として考えられる場合には、別途本市で対応します。	10/30
2	要求水準書	55	【別紙14】マンホールポンプ分解修理工特記仕様書(案)	マンホールポンプ分解整備(16カ所)の整備時期について、ご教示下さい。	本市では、特に包括期間中のマンホールポンプ分解修理工(16箇所)の実施時期を定めていませんので、必要に応じて、実施時期の提案等を行っていただき、協議で決めさせていただければと考えております。ただし、4年間で16箇所を実施予定であることから、4箇所/年が実施箇所の目安となります。	10/30
3	要求水準書	40	1.20及び【別紙5】業務事務所等および業務実施体制	5 ページ 1.20 業務事務所等(1)、(2)および40 ページ【別紙5】業務実施体制1.業務全般(1)、(2)にも記載がありますが、通常の業務時間内外を問わず昼夜、土日祝、ゴールデンウィークおよび年末年始等の長期休暇期間などの全てにおいて緊急通報を受けた際には現地到着後、単なる現状確認による現状把握だけではなく、そのまま即座に迅速な復旧対応作業に取り掛かる対応が必要との解釈でよろしかったでしょうか。	ご認識のとおりで、現状把握していただいた際に即座に復旧対応が必要と判断される場合には、そのまま復旧作業に取り掛かっていただく必要があります。	10/30