

入札（見積）結果

令和 6年度 契約番号 2024009488-00

件名	旧市民病院別館冷温水発生機ウルトラビジョン・インバーター取替修繕		
場所	旧市民病院別館		
期間	令和 6年 5月14日 から 令和 6年10月18日 まで		
契約方法	単独随契		
入札（見積）日時	令和 6年 5月14日 午前10時00分		
入札（見積）場所	保健福祉会館 8階医療政策推進課		
落札者	株式会社日建 代表取締役社長 佐藤 雅一		
落札金額	(税抜) ¥670,000 (税込) ¥737,000	うち消費税相当額	¥67,000
許容価格（税抜）	¥678,000		
最低制限価格（税抜）	設定なし		
執行者職氏名	医療政策推進課医療福祉戦略室 室長 江田 大輔		
立会者職氏名			
施行担当課	医療政策推進課		
特記事項	指名競争／令 1 6 7 条第 1 項第 1 号（性質又は目的が一般競争に適しない）		

落札決定日：令和 6年 5月14日

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1	(株) 日建	¥670,000				落札
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

随意契約理由書

件名	旧市民病院別館冷温水発生機ウルトラビジョン・インバーター取替修繕
予定業者	岡山市南区新保 666 番 7 株式会社 日建 代表取締役社長 佐藤 雅一
随意契約の理由	<p>旧市民病院別館には、冷暖房に必要な吸収式冷温水機が地下 1 階の熱源機械室に 2 機設置されており、その部品としてウルトラビジョン及びインバーターが使用されているが経年劣化が進行しており、このままの状態では稼働を続けた場合、突然の故障発生により冷暖房設備停止の恐れがある状態となっている。</p> <p>ウルトラビジョンとインバーターは、冷温水発生機の熱源である火炎検出や供給された電気を必要な交流に変換するといった機能を有しており、作業中は冷温水発生機の熱源の停止や取替後の再稼働にあたっては設定値の初期設定が必要となる。本建物の運営に支障がないように調整しつつ、このような修繕作業が出来るのは、本建物の維持管理業者として建物に常駐し、建物設備に精通している上記予定業者しかいない。</p> <p>以上のことから、その性質又は目的が競争入札に適しないため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づき随意契約とし、岡山市契約規則第 24 条第 2 項第 3 号の規定により単独見積とするものである。</p>
契約保証金及び保証人免除理由	<p>過去の実績から見て信頼性が高く契約不履行の恐れもないため契約保証金及び契約保証人を免除する。</p> <p>(岡山市契約規則第 32 条第 1 項第 3 号) (岡山市契約規則第 35 条第 1 項第 6 号)</p>