

## 入札（見積）結果

令和 6年度 契約番号 2024017125-00

|            |                                  |          |         |
|------------|----------------------------------|----------|---------|
| 件名         | 一宮浄化センター 2系硝化槽DO計修繕              |          |         |
| 場所         | 岡山市北区一宮 2 1 7 番地                 |          |         |
| 期間         | 令和 6年 6月18日 から 令和 6年 8月 9日 まで    |          |         |
| 契約方法       | 単独随契                             |          |         |
| 入札（見積）日時   | 令和 6年 6月18日 午前 9時00分             |          |         |
| 入札（見積）場所   | 一宮浄化センター 2階会議室                   |          |         |
| 落札者        | 平尾電機株式会社 代表取締役 平尾 隆嗣             |          |         |
| 落札金額       | (税抜) ¥580,000<br>(税込) ¥638,000   | うち消費税相当額 | ¥58,000 |
| 許容価格（税抜）   | ¥635,000                         |          |         |
| 最低制限価格（税抜） | 設定なし                             |          |         |
| 執行者職氏名     | 一宮浄化センター 副主査 小山 周三               |          |         |
| 立会者職氏名     |                                  |          |         |
| 施行担当課      | 一宮浄化センター                         |          |         |
| 特記事項       | 随意契約／令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号（緊急） |          |         |

落札決定日：令和 6年 6月18日

| 業者名       | 第 1 回    | 第 2 回 | 第 3 回 | 不落随契 | 摘要 |
|-----------|----------|-------|-------|------|----|
| 1 平尾電機（株） | ¥580,000 |       |       |      | 落札 |
| 2         |          |       |       |      |    |
| 3         |          |       |       |      |    |
| 4         |          |       |       |      |    |
| 5         |          |       |       |      |    |
| 6         |          |       |       |      |    |
| 7         |          |       |       |      |    |
| 8         |          |       |       |      |    |
| 9         |          |       |       |      |    |
| 10        |          |       |       |      |    |

## 随 意 契 約 理 由 書

1 修 繕 名 一宮浄化センター 2 系硝化槽 D O 計取替修繕

2 業 者 名 岡山市北区今保 6 1  
平尾電機株式会社  
代表取締役 平尾 隆嗣

3 随意契約の理由 この修繕は、一宮浄化センター水処理棟に設置している 2 系硝化槽の D O 計が故障し、曝気ブローの自動制御不能等、水処理状況の管理や施設の運転に支障をきたしている為、緊急に修繕を行うものです。

下記業者は一宮浄化センター計装機器保守点検業務委託の受託業者であり、また、過去に修繕対象機器の取替経験もある為、現地の状況を熟知しており、安全かつ迅速な修繕が可能である。

よって地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号により随意契約し、岡山市契約規則第 2 4 条第 2 項第 3 号の規定により単独（1 者）見積りとするものです。