

	質問箇所	質問内容	回答
1	【仕様書P2、7(2)】	インターネット光回線（1Gbps以上）とは、庁舎内に設置するエンコード機器から、ライブ配信サービスへのデータ送信向け回線で間違いないでしょうか。 (インターネット・データ・センターからインターネット網ではなく)	お見込みのとおり。
2	【仕様書P2、7(5)】	URLからのダウンロードを防止するシステムとは、 https://配信サーバ/動画ファイル名.mp4など、URLから動画ファイルがダウンロードできてしまう仕組みは認められないと考えて間違いないでしょうか。	お見込みのとおり。
3	【仕様書P2、8(2)】	エンコーダ、ルータ、ONU、無停電電源装置などの必要な機器は新品を調達し設置することで間違いないでしょうか。(公平性から現行システム業者が現在の機器を継続利用の防止)	お見込みのとおり。
4	【仕様書P3、9(2)エ】	VPN回線ではなくインターネット回線を利用したりリモート操作で間違いないでしょうか。	リモート操作が可能であれば回線は限定しません。
5	【仕様書P3、10(7)】	該当質問者の会議録データの表示について、現在のシステムと同じ箇所と考えて間違いないでしょうか。(現在のシステムは、質問日の答弁者にも表示されています。)	現在のシステムと同様に、録画中継再生画面で該当質問者の部分を再生する箇所に表示ができるようにしてください。
6	【仕様書P3、10(7)】	表示する会議録データは、会議録検索システムへのリンクとなっておりますが、この会議録検索システムは変更がなく、該当質問者の会議録データへのリンクアドレスは変わらないと考えて間違いないでしょうか。(システムが変更になったり、バージョンアップやデータ追加等でリンクアドレスが変わってしまったりする仕組みであれば、変更の都度、修正対応する必要がある、会議録検索システム提供事業者しか履行できません。	会議録データは掲載後に修正が入り、リンクアドレスが変更する場合も想定されます。よって、リンクできているかの確認は定期的に行っていただき、変更がある場合は修正対応をしていただく必要があります。
7	【仕様書P4、11(3)エ】	自家発電設備を保有するなど、と明記がありますが、災害時に停電することが想定されますので、インターネット・データ・センターには必ず装備されている自家発電設備は必要と考えて間違いないでしょうか。	災害時にも稼働しつづけられるよう対応していただくことが必要です。
8	【仕様書P4、11(3)エ】	自家発電設備を保有するなどインターネット・データ・センターと明記がありますので、価格を抑えるために、一般事務所ビルをインターネット・データ・センター代わりに、VPN拠点や議会映像配信サイトの配信センターとすることは認められないと考えて間違いないでしょうか。	インターネット・データ・センターの場所は限定していません。