

別紙 委託場所及び委託自家用電気工作物の概要（南区）

1. 保育園

都保育園	<p>所在地 岡山市南区藤田 3 4 9 - 7</p> <p>受電設備の容量 1 0 0 KVA</p> <p>受電電圧 6 , 6 0 0 V</p> <p>* 電気購入先：中国電力株 (令和7年4月1日から中国電力株予定)</p>
------	--

2. 認定こども園

灘崎認定こども園	<p>所在地 岡山市南区片岡 1 8 8</p> <p>受電設備の容量 2 2 5 KVA</p> <p>受電電圧 6 , 6 0 0 V</p> <p>非常用予備発電装置</p> <p>発電機定格容量 2 4 KVA</p> <p>発電機の確出力 1 9 KW</p> <p>発電機定格電圧 2 2 0 V</p> <p>台数 1 台</p> <p>原動機の種類 ディーゼル</p> <p>その他 太陽光発電設備 1 0 KW</p> <p>* 電気購入先：中国電力株 (令和7年4月1日から中国電力株予定)</p>
甲浦認定こども園	<p>所在地 岡山市南区飽浦 3 2 2 - 1</p> <p>受電設備の容量 1 5 0 KVA</p> <p>受電電圧 6 , 6 0 0 V</p> <p>その他 太陽光発電設備 1 0 KW</p> <p>* 電気購入先：中国電力株 (令和7年4月1日から中国電力株予定)</p>
興除認定こども園	<p>所在地 岡山市南区中畦 6 4 5 - 1 1</p> <p>受電設備の容量 1 2 5 KVA</p> <p>受電電圧 6 , 6 0 0 V</p> <p>その他 太陽光発電設備 5 KW</p> <p>* 電気購入先：中国電力株 (令和7年4月1日から中国電力株予定)</p>

<p>錦認定こども園</p>	<p>所在地 岡山市南区藤田610-11 受電設備の容量 100KVA 受電電圧 6,600V その他 太陽光発電設備10KW</p> <p>* 電気購入先：中国電力株 (令和7年4月1日から中国電力株予定)</p>
<p>妹尾認定こども園</p>	<p>所在地 岡山市南区箕島1024-2 受電設備の容量 200KVA 受電電圧 6,600V その他 太陽光発電設備5KW</p> <p>* 電気購入先：中国電力株 (令和7年4月1日から中国電力株予定)</p>
<p>浦安芳泉認定こども園</p>	<p>所在地 岡山市南区浦安芳泉51-3 受電設備の容量 275KVA 受電電圧 6,600V その他 太陽光発電設備5KW</p> <p>* 電気購入先：中国電力株</p>