



空調機盤 (M-1) 屋内壁掛型 市販品



休憩室 保育室① 遊戯室 遊戯室 保育室②  
 3馬力177リ 6馬力177リ 6馬力177リ 6馬力177リ  
 ELB3P30A ELB3P30A ELB3P30A ELB3P30A ELB3P30A



分岐全てELB (30mA)

倉庫兼  
会議室  
職員室  
6馬力177リ  
ELB3P30A ELB3P30A

凡 例

記号	名称
	空調機盤 屋内壁掛型
	空調機配線 CV5.5-4C又はCV8-4C
	露出部分 (PF管)
	冷媒用被覆銅管
	ドリレ管 (PE) ※床下配管のこと
	天井形エアコン

天井内エアコン配線  
 ドレ管の勾配は1/50とする。  
 室外露出配管は「ドリ管共テブ」巻きとする。

配置図参照

※ 空調機はリ-ス品

工事名	岡山県立旭東小学校南校舎改修工事	N.0.	
図番	空調機盤配線図	E-02	
縮尺	1/100		
作成者	住友電業 公共事業課	承認者	住友電業 公共事業課
作成日	2024.08.27	承認日	2024.08.27
作成場所	住友電業 公共事業課	承認場所	住友電業 公共事業課
作成者	住友電業 公共事業課	承認者	住友電業 公共事業課
作成日	2024.08.27	承認日	2024.08.27
作成場所	住友電業 公共事業課	承認場所	住友電業 公共事業課
作成者	住友電業 公共事業課	承認者	住友電業 公共事業課
作成日	2024.08.27	承認日	2024.08.27
作成場所	住友電業 公共事業課	承認場所	住友電業 公共事業課