

F R P 複合空気ボンベ（7 L 以下）再検査業務仕様書（単価契約）

この仕様書は、岡山市消防局（以下「当局」という。）が所有する F R P 複合空気ボンベの再検査について適用する。

1 品名及び数量

F R P 複合空気ボンベ（7 L 以下、最高充填圧力 2 9 . 4 M P a）1 4 0 本以内

2 見積方法

見積金額は、F R P 複合空気ボンベ（以下「ボンベ」という。）1 本あたりの金額（税抜）を記載すること。

3 契約方法

単価契約とし、支払いについては、業務完了後に各月払いとする。

単価割合設定は以下のように定める。

F R P 複合空気ボンベ 5 L	1 本	1 . 0 0（基準単価）
F R P 複合空気ボンベ 7 L	1 本	1 . 0 0

4 業務内容

別紙、「ボンベ回収月、場所及び数量について」に基づき、検査実施予定月のボンベを回収し、高圧ガス保安法に定められた容器検査所の登録を受けた者による検査を実施し、検査年月が刻印されたシールを貼り付けたボンベを納入すること。

5 業務の条件

- （1）ボンベは点検実施月の 1 日から 1 0 日までの間に必ず回収すること。
- （2）ボンベの回収から検査実施、納入までの期間を 4 5 日以内とする。ただし、令和 8 年 3 月の該当検査ボンベについては、令和 8 年 3 月 3 1 日（火）までにボンベの納入を完了すること。

なお、やむを得ない理由により納入が遅れる際は、担当者に了承を得ること。

- （3）検査時に修理等が必要になった際は、当局に了承を得た上で修理し、別途請求すること。
- （4）回収から納入までの間に発生した損傷については、受注者の責任により直ちに修理すること。
- （5）点検の実施結果報告書を提出すること。

6 履行期間

令和 7 年 5 月 1 日（木）から令和 8 年 3 月 3 1 日（火）まで

7 納入場所

別紙、「ボンベ回収・納入月、場所及び数量について」のとおり

8 補則

- (1) 検収については、ボンベの納入時に当局が検査を実施し、すべて良好と認め、受注者からボンベを受領して完了とする。
- (2) 検査の結果、当局が不合格と認めた場合については、受注者は速やかに対処して当局の再検査を受けること。
- (3) ボンベの回収、納入に際しては、数量、場所、日時を必ず事前に担当者と協議すること。
- (4) 請求書には、該当のボンベ番号と単価及び本数の内訳を記載すること。

9 担当

岡山市消防局 警防部警防課装備係 宮本・奥山

TEL (086) 234-9976 内線(3773)