

仕 様 書

- 1 件 名 津高排水機場変圧器修繕
- 2 履 行 場 所 岡山市北区津高地内
- 3 修 繕 概 要 変圧器修繕 一式
- 4 履 行 期 間 契約日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日
- 5 提 出 書 類
- | | |
|-----------|-----|
| 納入仕様書 | 1 部 |
| 修繕写真帳 | 1 部 |
| 修繕業務完成通知書 | 1 部 |
- 6 そ の 他
- ・撤去品の変圧器は当該排水機場の建屋内に適切に保管すること。
 - ※既設変圧器は低濃度PCB含有電気工作物に該当
 - ・施工前に関係者(地元・警察等)と協議すること。
 - ・施工は日曜日の9時頃～14時頃の間に行うこと。
 - ・当事業は道路上等での作業を行うため、通行人等に十分注意を行い、安全に作業しなければならない。また、必要に応じて作業標識・指示標識・ガードロープ等の保安施設を設置すること。
- 7 問い合わせ先 北区役所 土木農林分室
- 担当者 主任 北條 淳
- 電話番号 086-286-9071