

追加資料：①中性能フィルター一覧表

※1 新庁舎については、建設中のため分かる範囲で記載しています。

※2 保健福祉会館及びほっとプラザ大供について、建設時の成果品より型番を算出しております。

更新等により変更している可能性があります。

○新庁舎（※1）

| 名称 | 系統名 | 品名 | 製造番号 | 中性能フィルターサイズ | 数量 |
|----------|---------------------|----|------|-------------|----|
| ACC-M201 | 1階エントランス・市民ホール | | | 365×1150×65 | 2 |
| ACC-M202 | 2階待合ひろば | | | 550×730×65 | 1 |
| ACC-0201 | 2階執務室（西） | | | 385×1300×65 | 2 |
| ACC-0202 | 2階執務室（東） | | | 385×1300×65 | 2 |
| ACC-0301 | 3階執務室（西） | | | 385×1300×65 | 2 |
| ACC-0302 | 3階執務室（東） | | | 425×1380×65 | 2 |
| ACC-0303 | 2・3階窓口ラウンジ（西） | | | 385×1300×65 | 2 |
| ACC-0304 | 2・3階窓口ラウンジ（東） | | | 365×1150×65 | 2 |
| ACU-0501 | 4・5階議場 | | | フル | 4 |
| OAC-0301 | 2・3階執務室（西） | | | フル | 2 |
| | | | | ハーフ | 2 |
| OAC-0401 | 4階執務室 | | | フル | 1 |
| | | | | ハーフ | 2 |
| OAC-0402 | 1階エントランス・2・3階執務室（東） | | | 475×1410×65 | 2 |
| OAC-0501 | 7～1 1階執務室（西） | | | フル | 4 |
| OAC-0502 | 8～1 1階執務室（東） | | | フル | 4 |
| OAC-0601 | 6階執務室 | | | フル | 3 |
| | | | | ハーフ | 3 |
| OAC-0701 | 7階執務室 | | | フル | 2 |
| | | | | ハーフ | 2 |
| OAC-1601 | 12～14階執務室（西） | | | フル | 4 |
| OAC-1602 | 12～15階執務室（東） | | | フル | 4 |

○保健福祉会館（※2）

| 名称 | 系統名 | 型式 | 製造番号 | 中性能フィルターサイズ | 数量 |
|--------|------------|----------|------|-------------|----|
| AHU-1 | 1階市民ふれあい広場 | No.200SR | | 500×610×65 | 4 |
| | | | | 500×305×65 | 2 |
| AHU-2 | 1階福祉事務所 | No.100RH | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-3 | 1階福祉事務所 | No.100RH | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-4 | 2階北西 | No.160SR | | 500×610×65 | 4 |
| AHU-5 | 2階南西 | No.100RH | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-6 | 2階南東 | No.100RH | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-7 | 3階こども相談室 | No.80RH | | 500×610×65 | 2 |
| AHU-8 | 3階検診室 | No.160SR | | 500×610×65 | 4 |
| AHU-9 | 3階X線他 | No.100SR | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-10 | 4階北西 | No.80SR | | 500×610×65 | 2 |
| AHU-11 | 4階南西 | No.160RH | | 500×610×65 | 4 |
| AHU-12 | 4階南東 | No.40DT | | 400×610×65 | 1 |
| | | | | 400×305×65 | 1 |
| AHU-13 | 5階北西 | No.80SR | | 500×610×65 | 2 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|--|-------------|----|
| AHU-14 | 5階南西 | No.100RH | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-15 | 5階南東 | No.130RH | | 425×610×65 | 4 |
| AHU-16 | 6階食品化学検査室 | No.160DT | | 500×610×65 | 4 |
| AHU-17 | 6階細菌検査室 | No.160DT | | 500×610×65 | 4 |
| AHU-18 | 7階北西 | No.100SR | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-19 | 7階南西 | No.80SR | | 500×610×65 | 2 |
| AHU-20 | 7階南東 | No.60RH | | 500×610×65 | 2 |
| AHU-22 | 8階公害監視センター | No.100SR | | 600×610×65 | 2 |
| AHU-23 | 9階大会議室 | No.160RH | | 500×610×65 | 4 |
| FU-1 | 犬舎循環系統 | PC-22C-A | | 610×610×475 | 8 |
| | | PC-22C-ND-LP | | 610×610×475 | 16 |
| FU-2 | 犬舎循環系統 | PC-22C-A | | 610×610×475 | 4 |
| | | PC-22C-ND-LP | | 610×610×475 | 8 |

○ほっとプラザ大供（※2）

| 名称 | 系統名 | 型式 | 製造番号 | 中性能フィルターサイズ | 数量 |
|-------|---------|------------|----------|-------------|----|
| AHU-1 | 2階第2研修室 | CAV-65AC2C | CR706-97 | 540×600×70 | 2 |
| AHU-2 | 3階第3研修室 | CAV-65AC2C | CR706-98 | 540×600×70 | 2 |