

仕 様 書

- 1 業務名 中区福祉事務所 1 階系統空調機室外機修繕
- 2 目的 老朽化した室外機のオーバーホールにより予防保全を行うため
- 3 履行場所 岡山市中区赤坂本町 11-47 岡山市中区福祉事務所
- 4 履行期間 契約日から令和 8 年 3 月 31 日まで
- 5 契約保証金 免除
- 6 修繕内容 別紙修繕内訳表及び図面のとおり
- 7 対象機器 ダイキン製 RXMP500B 及び RXMP450B
- 8 その他
- (1) 落札決定後、作業工程について中区福祉事務所担当者との打ち合わせを行うこと。
 - (2) 現場施工作業は履行期間中の事務所閉庁日（土・日曜、祝日）に行うこととし、翌開庁日までに作業完了すること。
 - (3) 修繕に伴い発生する産業廃棄物等については、関係法令に従い適正に処分すること。
 - (4) 修繕施工に際して既設工作物等に損傷を与えた場合は、受託者において弁償、原形復旧すること。
 - (5) 支払は完了検査合格後一括払いとし、請求書受理から 30 日以内とする。
 - (6) 仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。ただし、本仕様書に明記されていない事項でも施工目的達成のために必要な修繕又は修繕の性質上当然必要と思われる軽微なものについては、記載の有無にかかわらず受託者の責任において完備すること。
- 9 契約締結後に提出する書類
- (1) 課税事業者届 1 部
 - (2) 着手届 1 部
 - (3) 工程表 1 部
 - (4) 業務責任者届 1 部
 - (5) 完了通知書 1 部
 - (6) 修繕報告書及び現場写真帳（任意様式） 一式
 - (7) その他監督員の指示する書類 一式
- 10 問い合わせ先 岡山市中区福祉事務所
担当者 岡田
電話 086-901-1231
(受付時間 平日 8:30 ~ 17:15)

RXMP500B×1 一階系統親機 整備作業				
名 称	規 格	数 量	単位	
圧縮機	全密閉スクロール式	1	式	
絶縁シートASSY		1	式	
防振ゴム	4個セット	1	式	
圧縮機防音材		1	式	
圧縮機防音材		1	式	
クランクケースヒータ		1	式	
クランクケースヒータ		1	式	
インバータP板組立品		1	式	
インバータP板組立品		1	式	
プリント基板組立品		1	式	
プリント基板組立品		1	式	
圧力センサ	高压用	1	式	
圧力センサ	低压用	1	式	
サーミスタ組立品		1	式	
サーミスタ固定具		1	式	
サーミスタ組立品		1	式	
サーミスタ組立品		1	式	
冷媒	R410A(100G単位)	1	式	
点検調整		1	式	
スクロール式圧縮機交換作業		1	式	

RXMP450B×1 一階系統子機 整備作業				
名 称	規 格	数 量	単位	
圧縮機	全密閉スクロール式	1	式	
絶縁シートASSY		1	式	
クランクケースヒータ		1	式	
クランクケースヒータ		1	式	
防振ゴム	4個セット	1	式	
圧縮機防音材		1	式	
圧縮機防音材		1	式	
インバータP板組立品		1	式	
インバータP板組立品		1	式	
プリント基板組立品		1	式	
プリント基板組立品		1	式	
圧力センサ	低压用	1	式	
圧力センサ	高压用	1	式	
サーミスタ組立品		1	式	
サーミスタ組立品		1	式	
サーミスタ組立品		1	式	
サーミスタ固定具		1	式	
冷媒	R410A(100G単位)	1	式	
点検調整		1	式	
スクロール式圧縮機交換作業		1	式	

別紙

4