

平成26年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
 岡山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

| 施設名 | 埋め立てた廃棄物の種類 |
|----------|----------------------|
| 山上新最終処分場 | 焼却残渣、選別残渣、不燃ごみ、排水溝汚泥 |

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

| 施設名 | 単位 | 平成26年度 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|----------|----|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 山上新最終処分場 | t | 835.35 | 1,328.84 | 1,372.65 | 1,187.07 | 766.44 | 795.29 | 856.97 | 861.28 | 600.30 | 556.96 | 812.80 | 516.17 | 10,490.12 |

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

| 平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 点検年月日 | H26.4.28 | H26.5.26 | H26.6.23 | H26.7.28 | H26.8.25 | H26.9.22 | H26.10.27 | H26.11.24 | H26.12.22 | H27.1.26 | H27.2.23 | H27.3.31 |
| 擁壁点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

| 平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 点検年月日 | H26.4.28 | H26.5.26 | H26.6.23 | H26.7.28 | H26.8.25 | H26.9.22 | H26.10.27 | H26.11.24 | H26.12.22 | H27.1.26 | H27.2.23 | H27.3.31 |
| 遮水工点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

○地下水-1

| 項目 | 単位 | 平成26年度(上段:採取年月日, 下段:結果が得られた年月日) | | | | | | | | | | | | 基準 |
|-----------------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | H26.4.21 | H26.5.13 | H26.6.10 | H26.7.8 | H26.8.12 | H26.9.16 | H26.10.7 | H26.11.11 | H26.12.2 | H27.1.13 | H27.2.3 | H27.3.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 28 | 27 | 24 | 25 | 25 | 32 | 31 | 27 | 27 | 27 | 25 | 28 | - |
| 塩化物イオン | mg/L | 36 | 31 | 22 | 26 | 20 | 25 | 30 | 25 | 26 | 23 | 18 | 23 | - |
| アルキル水銀 | mg/L | | | | | 不検出 | | | | | | 不検出 | | 検出されないこと |
| 総水銀 | mg/L | | | | | <0.00005 | | | | | | <0.00005 | | 0.0005以下 |
| カドミウム | mg/L | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0.01以下 |
| 鉛 | mg/L | | | | | <0.001 | | | | | | 0.001 | | 0.01以下 |
| 六価クロム | mg/L | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0.05以下 |
| 砒素 | mg/L | | | | | 0.004 | | | | | | 0.002 | | 0.01以下 |
| 全シアン | mg/L | | | | | 不検出 | | | | | | 不検出 | | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | | | | | 不検出 | | | | | | 不検出 | | 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0.03以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0.02以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0.002以下 |
| チウラム | mg/L | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0.006以下 |
| シマジン | mg/L | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0.02以下 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0.01以下 |
| セレン | mg/L | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0.01以下 |
| ふっ素 | mg/L | | | | | 0.11 | | | | | | 0.06 | | 0.8以下 |
| ほう素 | mg/L | | | | | 0.03 | | | | | | 0.03 | | 1以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | 0.38 | | | | | | 0.23 | | 10以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | | | | | 0.0033 ^{※1} | | | | | | 1以下 |

○地下水-2

| 項目 | 単位 | 平成26年度(上段:採取年月日, 下段:結果が得られた年月日) | | | | | | | | | | | | 基準 |
|--------|------|---------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | H26.4.21 | H26.5.13 | H26.6.10 | H26.7.8 | H26.8.12 | H26.9.16 | H26.10.7 | H26.11.11 | H26.12.2 | H27.1.13 | H27.2.3 | H27.3.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 41 | 48 | 48 | 44 | 39 | 49 | 38 | 36 | 32 | 42 | 25 | 44 | - |
| 塩化物イオン | mg/L | 14 | 16 | 8.5 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | 10 | 9.6 | 6 | 7.1 | 11 | 12 | - |
| アルキル水銀 | mg/L | | | | | 不検出 | | | | | | 不検出 | | 検出されないこと |
| 総水銀 | mg/L | | | | | <0.00005 | | | | | | <0.00005 | | 0.0005以下 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|------|-------|
| ほう素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | 1.1 | | | | | | | 1.0 | 50以下 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | <0.5 | | | | | | | <0.5 | 15以下 |
| アンモニウム、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | | | | | | | 5.3 | | | | | | | 22 | 200以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | | | | | | | 0.14 ^{※1} | | | | | | 0.0000039 ^{※2} | | 10以下 |

※採取場所については別紙参照

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号へに基づく資料

| 平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 点検年月日 | H26.4.28 | H26.5.26 | H26.6.23 | H26.7.28 | H26.8.25 | H26.9.22 | H26.10.27 | H26.11.24 | H26.12.22 | H27.1.26 | H27.2.23 | H27.3.31 |
| 調整池点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

| 平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 点検年月日 | H26.4.28 | H26.5.26 | H26.6.23 | H26.7.28 | H26.8.25 | H26.9.22 | H26.10.27 | H26.11.24 | H26.12.22 | H27.1.26 | H27.2.23 | H27.3.31 |
| 浸出液処理設備点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

| 平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|----------|----------|----------|
| 点検年月日 | - | - | - | - | - | - | - | - | H26.12.22 | H27.1.26 | H27.2.23 | H27.3.31 |
| 防凍措置状況点検結果 | - | - | - | - | - | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

○残余の埋立容量

| | |
|-------|-------------------------|
| 測定年月日 | H26.4.1 |
| 残余埋立量 | 291,820.2m ³ |

※1 資料採取年月日:2014.9.10、結果が得られた年月日:2014.10.27

※2 資料採取年月日:2015.1.28、結果が得られた年月日:2015.2.26