

公表年月日	市有施設名	吹付け場所	対策の状況
H24.12.6	旧吉備荘給水施設	天井 壁	R4年度除去済み
H25.2.1	本庁舎・議場	地下1階西階段 7階大会議室 傍聴者ロビー（傍聴席への階段を含む。） （天井）	封じ込め措置
R2.3.30	金岡ポンプ場	2階電気室（天井、壁面）	R3年度除去済み
R2.10.27	岡山城天守閣	B 1～1F 階段天井 1～2F 階段天井 3～4F 階段天井 4～5F 階段天井	R3年度除去済み
R5.3.13	福祉文化会館	1階正面玄関ホール前室（風除室）天井 1階北側玄関ホール前室（風除室）天井・庇部分	R4年度除去済み
R6.7.29	岡山市立興除小学校	普通・特別教室棟：階段室、1階東便所 管理棟：階段室、1、2階便所（男・女） 普通・特別教室棟：3階視聴覚室	R6年度除去済み
R6.7.29	岡山市立御津中学校	管理・普通教室棟：1階普通教室(2室)、1階特別支援教室、階段室 特別教室棟：階段室 管理・普通教室棟：1階相談室、多目的室、視聴覚室、廊下、昇降口 特別教室棟：2階準備室、3階調理室、被服室 屋内運動場：2階器具庫 武道場：金工木工準備室	劣化なし：直近工事で除去予定
R6.11.11	岡山市児童館ゆう遊プラザ	玄関ホール天井 階段天井 階段下倉庫天井	R6年度除去済み
R6.12.18	岡山市立三勲小学校	普通・特別教室棟：4階コンピュータ室 普通・特別教室棟：4階音楽室	劣化なし：R6年度除去済み 劣化なし：直近工事で除去予定
R6.12.18	岡山市立第二藤田小学校	普通教室棟：3階音楽室	劣化なし：直近工事で除去予定
R6.12.18	岡山市立第三藤田小学校	普通・特別教室棟：2階音楽室、1階釜室、階段室	劣化なし：直近工事で除去予定
R6.12.18	岡山市立福浜小学校	普通・特別教室棟：4階コンピュータ室	劣化なし：直近工事で除去予定

※露出している吹付け石綿のみ