

石綿の飛散及びばく露防止対策の概要（レベル3）

石綿含有建材除去等の工法	切断等によらない除去	切断等による除去	切断等によらない除去	切断等による除去	切断等による除去 (電動工具を使用しない)	切断等による除去 (電動工具を用いて除去)		
建築材料の種類	石綿含有成形板等				石綿含有仕上塗材			
	石綿含有成形板等		石綿含有けい酸カルシウム板第1種		湿潤化		作業場を隔離養生等	
石綿含有建材除去等時の飛散防止方法	原形のまま取り外し	湿潤化等	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生（負圧不要）等	(例 高圧水洗除去)	(例 剥離剤併用手工具ケレン除去)	(例 ディスクグラインダー除去)	(例 集じん装置付きディスクグラインダー除去（HEPAフィルタ付き）)
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の報告	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果の備え付け	要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作成	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安衛法・石綿則の届出	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要
事前調査結果の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲食禁止の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の選任	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要
作業場への関係者以外立入禁止	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	不要	不要 ※必要に応じ外周 い養生等	不要	隔離養生 (負圧不要)	不要	不要	隔離養生 (負圧不要)	要件を満たす場合 不要
湿潤化	不要	常時要	不要	常時要	常時要	常時要	常時要	要件を満たす場合 不要
(飛沫防止等の養生) ※工法等による	必要に応じて	必要に応じて	必要に応じて	必要に応じて	要	要	必要に応じて	必要に応じて
(床防水養生) ※工法等による	—	—	—	—	要	—	—	—
(汚染水処理) ※工法等による	—	—	—	—	要	—	—	—
清掃	要	要	要	要	要	要	要	要
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果、作業内容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要

太字は今回の法改正で追加又は変更した箇所を示す。