

保健福祉企画総務課長 様

こども福祉課長

設計支援委員会結果報告書

平成 21 年 12 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	勤労者福祉センターエレベータ改修事業	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・点字が読めない人のために、操作盤の数字を浮きぼりにして、触れば数字などがわかるようにできないか。</li> <li>・オートアナウンス装置はどのようなことを話すのか。</li> <li>・緊急時(地震や停電など)で最寄り階へ着床した場合、耳の聞こえない人のために文字(電光掲示板)、点字が読めない人のために音声アナウンスなどで対応ができないか。</li> <li>・扉に窓がつかないか。間口は広がらないか。車椅子は通ることができるのか。</li> <li>・車椅子利用者や台車利用者がエレベータ内の壁に衝突した時のために手すりの下に絨毯などを貼れないか。</li> <li>・工事期間及び工事期間中の対応はどうか。</li> <li>・工事期間中の安全管理はどのように行う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討します。</li> <li>・標準的には「上に参ります」、「階です」などです。</li> <li>・参考にさせていただきます。なお、「ドアが開いたらお降りください」と音声アナウンスは対応する予定です。</li> <li>・かごは再利用のため窓はつきません。現在の間口はJIS規格以上のものとなっており車椅子は通れます。</li> <li>・エレベータ室内にキックプレートを設置する予定です。絨毯などについては参考とさせていただきます。</li> <li>・エレベータを止める期間は2週間程度と考えています。また、エレベータを止める期間は会議室利用者へ周知徹底するなど今後対応を検討します。</li> <li>・工事階の工事では仮囲いを天井までと消</li> </ul>	

のか。

火器を設置するなどの安全管理を行う予定です。