

保健福祉企画総務課長 様

高齢者福祉課長

設計支援委員会結果報告書

平成21年1月23日開催の設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	(仮称)岡山市西高崎高齢者福祉センター新築工事	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
階段昇降用の手すりを検討しては？ また、車椅子での利用者に配慮し、スロープの幅を広く、勾配も緩くしてはどうか？ 敷地入口からスロープまで点字ブロックを設置したらどうか？	地元と協議し、安全で、使いやすい施設になるよう、総合的に検討いたします。	
受付窓口カウンターの高さは、利用しやすいように配慮してください。	ご指摘のとおり、配慮いたします。	
利用者の状況に配慮し、便器の向きや手すりの配置であるとか、検討するべきでは？ また、オストメイトの設置、ユニバーサルシートの使用を検討してはどうか？	ご指摘のとおり、便器の向き、手すりの位置については配慮いたします。 オストメイト、ユニバーサルシートの設置につきましては、検討いたします。	
トイレ等に呼び出しボタンの設置はされますか？通報方法は？	多目的トイレのみ設置予定です。 通報方法は建物内のみの管理とする予定です。	
和室と隣接する大ホールはフラットになっているが、足腰が弱い高齢者等のことを考えれば、段差をつけた方が良いのでは？	施設の利用形態を勘案すれば、和室と大ホールに段差がない方が、使用し易いという地元からの要望があり、フラットにさせていただきました。	