

保健福祉企画総務課長 様

中区役所維持管理課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成23年 3月25日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	国道250号視覚障害者誘導用床材敷設工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>警告ブロックを敷設しすぎると逆に分かり辛いので必要数のみとしてほしい。</p> <p>舗装より点字ブロックの突起を高くしてほしい。</p> <p>幅や段差があると高齢者は大怪我につながるが配慮をお願いしたい。</p> <p>自転車、歩行者等交通量が多いので工事について配慮してほしい。</p> <p>市内に色々な形状、材質のブロックがあり分かり辛いので統一してほしい。</p>	<p>対応します。</p> <p>舗装の上に溶けたゴムを帯状に塗るタイプなので舗装よりは高くなります。</p> <p>現道の整備なので用地の関係から幅では配慮できませんが、舗装の凹凸が大きいところについてはブロック敷設前に修繕します。</p> <p>工期短縮や影響範囲の縮小ができるよう工法検討、製品の選定等します。</p> <p>今回の工事区間のものはJIS製品及びJIS準拠品です。維持修繕時には前後の製品と同一の製品を使用するように努めます。</p>	