

保健福祉企画総務課長 様

福祉援護課

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成 2 3 年 3 月 2 5 日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	中区福祉事務所進入路整備工事の点字ブロック整備について	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>東岡山方面からバス利用の場合、（乗換なしでは）朝日高校前バス停までしか行けない。そこから長い距離を歩くことも考えられるが、どの辺りまで点字ブロックを整備するのか。</p> <p>既存の点字ブロックが壊れている個所が多い。壊れている点字ブロックは、道路を整備するときに直してもらえるのか。</p> <p>点字ブロックの大きさは、JIS規格の点字ブロックを使用すると書かれているが、これまで様々な大きさのブロックが設置されてきた。今回はどのような大きさのブロックを使用するのか。</p> <p>また、既存ブロックがJIS規格品ではない場合は、JIS規格品と混在するのか、それともすべてJIS規格品でやり替えるのか。</p>	<p>既に門田屋敷交差点まで、点字ブロックは連続して敷設されております。次に協議いただく点字ブロック整備工事により、（指摘の）全区間を通して連続することとなります。</p> <p>点字ブロックの大きさについては岡山県の福祉のまちづくり条例に従い計画を行います。新設部分についてはJIS規格品を使用します。</p> <p>本交差点については溜まりの部分を部分的にやり替える予定にしており、ある程度まとめてJIS規格にやり替えますが、壊れていない部分まですべてJIS規格にやり替えることは考えておりません。できる限り混在しないよう配慮したいと思います。</p>	

<p> JIS規格が制定されるまで様々な製品が使用されていた。今後、岡山市で設置するものはJIS規格で統一されるのか。 </p> <p> 東側歩道の点字ブロックについて、2段階で折れた形になっている。折れ部においては杖や足でブロックの方向を探るのが大変なため、真っ直ぐにすることはできないか。自転車が多いと杖が当たる等の不安が大きいため、自転車が多いところほど直線の点字ブロックで足下を確認しながら短い距離を移動したい。 </p> <p> 点字ブロックや車いすに必要な幅を考えると、ここは歩道の幅がぎりぎりだと思う。自転車が歩道を通ってはいけないならば、車道を通るべきだと思うが、そのあたりはどう考えているのか。 </p> <p> 道路西側のバス停への点字ブロックによるアプローチは計画していないのか。 </p> <p> 交差点北西詰のアプローチの形状について、方向がわかりづらいですが、どのように考えているのか。 </p> <p> 歩道とブロックの高さが同じであれば、足でブロックを認識することができない。高すぎると躓く可能性もあるので、最低限歩道より高く設置していただくようお願いする。 </p> <p> 東側の網浜バス停から降りて福祉事務所に向かう場合、進入路を横断するが、交通量が多いことから車も強引に入ってくるのではないかと思う。この部分の安全性についてはどのように考えているのか。 </p>	<p> 道路の新設や拡幅につきましてはJIS規格で統一しておりますが、補修等については、個々の状況に応じて、大きいスパンで変更できればJIS規格を、1個2個の限られたものであれば既存にあうような製品で補修していくように考えております。 </p> <p> 近隣に高校や中学校もあり自転車の交通量も多く、歩道が狭いこともあって、なるべく建物側となるよう点字ブロックのラインを考えましたが、折れが少ない方が優先されるのであれば、真っ直ぐ計画したいと思いません。 </p> <p> この歩道は自転車通行可です。車の交通量が多く、自転車が車道を走るのは危険です。歩道が狭いというご指摘はごもっともですが、すぐに歩道を拡げるということは困難です。 </p> <p> 設置したいと思えます。 </p> <p> 資料では1つの島のような絵になっておりますが、警察協議でも指摘されており、歩道を拡幅し、2方向に島を分離させる方向で検討し直します。 </p> <p> できる限り配慮したいと思えます。 </p> <p> 道路面に出入口の表示をすることにより、スペースを空けて車を停めてもらい、右折車が入りやすいように配慮はしております。進入部分については当然歩道ですので、車も歩行者も注意していただきたいと思えます。 </p>
---	---

<p>点字ブロックと歩道がきれいになっても、歩道がうねっていることがよくあるが、舗装のやり直しについてはどのように考えているのか。点字ブロックをきれいにするだけでなく、できるだけ歩道を平坦にしてもらいたい。</p> <p>駐車場について障害者用のスペースは設置されるのか。</p> <p>ほっとパーキング岡山普及のための表示をしてもらいたい。</p>	<p>舗装のうねりについては、施工時にできるだけそういうことがないように注意したいと思います。</p> <p>福祉事務所入口に近い場所に2台、プール入口に2台を計画しております。</p> <p>県が発行している表示を行うように計画しております。</p>
---	--