

保健福祉企画総務課長 様

新病院整備運営課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成24年5月25日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>(仮称) 岡山総合医療センター整備事業</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p>● 1Fのエスカレーターの幅について2人用はつかないか。</p> <p>● エレベーターは車椅子対応で音声もつけて欲しい。</p> <p>● 1、2階の多目的トイレの手すりが左はねあげ、右はねあげで分けているが、階ごとに両方ない理由は何か。</p> <p>● 洗面台、ベビーシート、オストメイト等の配置がバラバラである。</p> <p>● 1F西の採尿用トイレは車椅子が入るか。</p> <p>● 2F東多目的トイレは車椅子が回るか。はねあげをしたときに洗面台が邪魔になるのでは。</p> <p>● 多目的トイレのペーパーホルダーが手すりにつくものも検討してはどうか。</p>	<p>→エスカレーターは1人用。介助者が同伴する場合はエレベーターを利用していただきたい。</p> <p>→エレベーターは車椅子対応になっている。音声は検討する。</p> <p>→扉の開き勝手等でこのようになっている。階ごとに左右のL型手すりが付くよう検討する。</p> <p>→トイレ自体の大きさと便器の前のスペースを広く取るため、形状はそれぞれに考えて配置している。</p> <p>→スペース自体は広く取っており、車椅子での利用は可能である。</p> <p>→車椅子の軌跡を確認して配置しているが再度確認する。</p> <p>→検討する。</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1F西多目的トイレの入口附近のベビーシートは倒したままだと車椅子が入れないことがある。</li> <li>● 多目的トイレにベビーチェアはないのか。</li> <li>● ユニバーサルシートが内視鏡エリアにはあるが、誰でも使えるものはないか。</li> <li>● トイレの扉を開けなくてもどんな設備があるのか分かるように出来ないか。</li> <li>● 一般トイレの中も手すりが欲しい。</li>   <li>● 一般トイレのブースに引き戸があったほうがいい。</li> <li>● 多目的トイレの手すりの左右の勝手を良く検討し、逆勝手のトイレがどこにあるか明示して欲しい。</li> <li>● 4階に多目的トイレはあるか。</li> <li>● 1階の東・西エントランスから中央エレベーターまで及びトイレ等への視覚的な案内がない。</li> <li>● タクシーで来た場合に東側の受付までの点字ブロック等がない。</li> <li>● 2階も中央エレベーターまで点字ブロックを引いて欲しい。</li> <li>● 視覚障害者が、スタッフに頼らず動けるよう、施設全体の計画をして欲しい。弱視の人には各階フロア仕上げの色を変える等配慮して欲しい。音声による案内も考えて欲しい。</li> <li>● 各部のドアは、ガラスか。</li>   <li>● 2階西側の再来機まで点字ブロック対応をして欲しい。</li> <li>● 2階西側にも自動清算機を設置できないか。</li> <li>● 廊下に手摺は付くか。</li> <li>● 手摺は2段ではないのか。</li> <li>● せめて、階段だけでも2段にするべきでは。</li> <li>● 手摺の端部に点字の案内は付くか。（手摺の端部表示・室名表示）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 貼紙、巡回等で防いでいく。</li> <li>→ 一般トイレのブース内で対応している。</li> <li>→ 大きなスペースが必要になるが、他にも可能かどうか検討する。</li> <li>→ 触知板・大きく分かり易いサイン等で対応する。</li> <li>→ 一般便所にも手すりはついている。</li>   <li>→ 検討する。</li> <li>→ 手摺の勝手については、各階に一箇所ずつになるように検討する。明示についても、サイン計画の中で検討する。</li> <li>→ エレベーター横にある。</li> <li>→ 東側からのアプローチは、保健医療福祉連携部門の受付へアプローチでき、そこからは人的対応。西側からは検討する。</li> <li>→ 検討する。</li> <li>→ 検討する。</li> <li>→ 全体のサイン計画、誘導計画をしっかりと考えていきたい。場所や方向を認知しやすいように内装やサイン計画を検討する。</li> <li>→ 施設利用者が使う部分は普通の引き戸である。自動ドア等ガラスの部分は衝突防止の措置を行う。</li> <li>→ 出来る方向で検討する。</li> <li>→ セキュリティの関係も含め難しい。</li> <li>→ 手摺は付く。</li> <li>→ 全体を2段にするのは難しい。</li> <li>→ 検討する。</li> <li>→ 手摺の端部表示は考えている。室名表示は検討する。</li> </ul>
---	---

●各階のエレベーターホールに点字の案内板を設置して欲しい。	→全体のサイン計画の中で検討する。
●東・西の出入口に視覚障害者向けのチャイムを付けられないか。	→検討する。
●1階のエントランスに車椅子置場はないか。	→図面上表示はしていないが、車椅子を置くスペースは考えている。
●車椅子を置く場所は点字ブロックの上などにならないように。	→そのように考える。
●車椅子用の駐車場を東側の現在広場になっているあたりに作れないか。	→出入口の関係上難しい。
●ホットパーキングを車椅子用駐車場とは別に検討して欲しい。	→車椅子用駐車場とは別に検討する。
●病院2階へ駅から直結するデッキは将来予定とあるが、是非つないで欲しい。	→その方向で各部局と調整中である。
●3階にも多目的便所が必要ではないか。	→その方向で検討する。
●聴覚障害者向けの防災ライト等は考えているか。	→全体の防災計画・避難計画の中で必要であれば検討する。
●色分けでは使える階段が少ないように感じるが。	→光庭横の階段は1～3階まで全て使える。中央エレベーターホール横の階段、西側の階段は色は付けていないが、入れる階に制限を付けて使えるように検討したい。
●使える階段までのアプローチには点字ブロックを設けて欲しい。	→検討する。
●1階にも授乳室を設けて欲しい。	→検討する。
●総合案内のカウンターは車椅子に対応しているか。	→ハイ&ローカウンターで車椅子に対応している。
●3階のリハビリまでは点字ブロックを設けるべきでは。	→検討する。
●園芸福祉士などの制度もあり、院内の緑化等を進めることは患者のリハビリにもなる。	→屋内・屋外含めて、出来る限りの緑化は進めて、療養環境に配慮して設計を進めていく。
●東側に車椅子駐車場が難しいのであれば、床仕上は車椅子がスムーズに進める材質で考えて欲しい。	→そのような材料で検討する。
●階段の段差は分かりやすくして欲しい。	→ノンスリップの色等分かりやすくなるよう検討する。
●階段のドアで一般の利用者が入れない（開かない）部分は分かりやすく表示して欲しい。	→検討する。
●階段には分かりやすく大きい字で階数表示をして欲しい。	→サイン計画の中で分かり易い表示を考える。（手摺の点字共）

<p>●病棟のエレベーターホールからスタッフステーションに行く通路には扉があるのか。邪魔にならないか。</p>	<p>→扉はあるが、昼間は開放している。</p>
<p>●病院の入口に入る部分は分かりやすくして欲しい。</p>	<p>→分かりやすくなる方法を検討する。</p>
<p>●案内図では、トイレについて、どこにどのようなトイレがあるのか（ベビーシート・オストメイト・手摺の左右勝手等）分かるようなものが欲しい。</p>	<p>→サイン計画の中で、良い方法を検討する。</p>
<p>●駐輪場のスロープと歩行者の通路が同じルートにあるのは危険である。</p>	<p>→安全性について検討する。</p>
<p>●子供用のトイレが全体に少ないと思う。手洗いの高さ等も含めて検討してはどうか。</p>	<p>→検討する。</p>
<p>●全体の案内計画等は大きく分かり易いものにして欲しい。</p>	<p>→サイン計画の中で大きく分かり易いサインを検討する。</p>
<p>●補助犬はどこまで入れるか。</p>	<p>→基本的には現市民病院と同等で、クリーン度等で入れない部分もあるが、病棟等には入れる。</p>
<p>●補助犬が入れない部分での預かりの方法については。</p>	<p>→今後の運用の中で検討する。</p>
<p>●案内等スタッフの研修は十分にしたい。</p>	<p>→案内等スタッフの研修は十分にする方向で検討する。</p>