

保健福祉企画総務課長 様

スポーツ振興課長 宗光 英明

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成24年7月27日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>サッカー場クラブハウス新築工事</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p>◆多目的便所関係</p> <p>①オストメイトを設置してほしい。</p> <p>②フィッティングシートは不要である。</p> <p>③トイレが右半身対応であれば、左半身対応のものが別途必要である。</p> <p>④子ども用トイレを設置してほしい。</p> <p>⑤聴覚障害者用警報装置（フラッシュ）を設置してほしい。</p> <p>⑥ベビーシートではなくユニバーサルシートを設置してほしい。</p> <p>⑦非常呼出装置は必須である。</p> <p>⑧照明は感知式にしてほしい。</p> <p>⑨ストレッチャー利用者や介助者も一緒に入れるだけのスペースが必要である。</p> <p>◆クラブハウス関係</p> <p>①玄関スロープは雨天時滑るので、屋根を付けてほしい。また、金属製の手摺りは日中高温になるので、木製のものにしてほしい。</p>	<p>①～⑤</p> <p>予算・スペースに限りがあり、すべてに対応することは困難ですが、各設備の必要性を再検討します。</p> <p>⑥ベビーシートをユニバーサルシートに変更するよう検討します。</p> <p>⑦設置を予定しています。</p> <p>⑧感知式を予定しています。</p> <p>⑨限られたスペースの中で最大限の配慮をしております。</p> <p>①～④</p> <p>検討します。</p>	

<p>②廊下に手摺りを設置してほしい。</p> <p>③建物内に車椅子を常備してほしい。</p> <p>④受付にローカウンターが必要である。(安全面にも配慮)</p> <p>⑤点字ブロックの色と周辺の色は見易いようにしてほしい。</p> <p>⑥点字ブロックの設置は多目的便所や一般便所内まで、最低でも受付までは設置してほしい。</p> <p>⑦玄関に靴を放置されると車椅子では通れなくなる。</p> <p>◆サッカー場全体</p> <p>①触知板を設置してほしい。(施設案内図・便所内配置図等)</p> <p>②駐車場からクラブハウスへの点字ブロックを設置してほしい。</p> <p>③屋外便所入口にステップかスロープを設置してほしい。</p> <p>④屋外便所の便器に手摺り及び非常呼出装を設置してほしい。</p> <p>⑤駐車場内は車と自転車の通行帯を分離してほしい。</p> <p>⑥営業時間外の非常呼出や警備体制は？</p> <p>⑦津波等の緊急時における避難場所等の対応策を考えておく必要がある。</p> <p>⑧クラブハウスの屋根に避難できるようにしてほしい。</p> <p>⑨緊急時の警報装置を設置してほしい。</p>	<p>⑤点字ブロックは黄色とし、周辺と見分けがつき易いものにします。</p> <p>⑥点字ブロックを一般便所内の小便器まで延長するなど、どこまで設置するかを検討します。</p> <p>⑦利用者数に対応した下足入れの設置を予定しています。</p> <p>①～③ 検討します。</p> <p>④予算の範囲内で設置するよう検討します。</p> <p>⑤駐車場内の安全対策については、実際の利用状況を見ながら検討します。</p> <p>⑥時間外は施設全体を施錠し、機械警備とする予定です。</p> <p>⑦～⑨ 防災対策については、今後策定される市全体の防災計画も考慮しながら、マニュアル化を考えていきます。</p>
---	--