

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 安信 卓

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成 25 年 2 月 20 日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡山市東区役所等庁舎新築工事</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p>【庁舎全般】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 階段の色はコントラストをつけて分かり易くして欲しい。 ○ 危険個所の照明は明るくして欲しい。 ○ 窓口システムは視覚的にも分かりやすいものとして欲しい。 ○ 窓口の案内表示はなるべく大きな文字で、できれば行灯式が好ましいです。 ○ 入口にはペンダントに反応するタイプの音声案内を設置して欲しい。 ○ 1 階受付付近に各階便所の詳細が分かるような工夫をお願いします。 ○ 補聴器支援システムを導入して欲しい。 ○ 緊急時に音だけではなく、光でも誘導できるシステムとして欲しい。 ○ 車椅子置き場の位置は使いやすい場所として欲しい。 ○ 入口のドアがガラス製だと見えにくいので、分かるようにして欲しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 視覚障害者の方にも配慮して色彩計画を行います。 ○ 照明計画で検討します。 ○ サイン計画と合わせて検討します。 ○ サイン計画の中で検討します。 ○ 検討します。 ○ サイン計画の中で検討します。 ○ 検討します。 ○ 発光タイプの誘導灯を設置する予定です。 ○ 検討します。 ○ 衝突防止用のシール等で対応します。 	

<ul style="list-style-type: none"> ○ カウンターの高さはどうなっていますか。車椅子での利用が出来ますか？ ○ 3階多目的ホール付近の廊下に手摺を設置出来ませんか。 ○ 高齢者が駐車場から手押し車を押してこられるように、屋外駐車場の中にカート等が置けるスペースを設けて欲しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 車椅子対応のローカウンターを基本とし一部ハイカウンターの予定です。 ○ 検討します。 ○ 検討します。
<p>【触知図・点字ブロック関係】</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 点字が読める人は少ない。見えにくい人への配慮をして欲しい。 ○ 北側の通用口にも点字ブロックを設置して欲しい。タクシー乗降場から玄関まで点字ブロックを連続して欲しい。 ○ 消防署の点字ブロックも計画して欲しい。 ○ 全館案内図の触知図は高さに配慮してください。 ○ 案内板へ点字ブロックで誘導してください。 ○ 点字ブロックは黄色を基本とし、コントラストのはっきりしたものとする ○ 建物の入口に触知図、音声案内を有効に計画してください。 ○ 点字案内板、触知図は冷たくなならないような配慮をしてください。 ○ 消防署の階段にも点字ブロック、手摺を設置してください。フラットバータイプの手摺は使いにくいです。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 触知図や浮き文字を検討します。 ○ 設置します。 ○ 検討します。 ○ サイン計画の中で検討します。 ○ 点字ブロックを設置します。 ○ 内装計画と合わせて検討します。 ○ 検討します。 ○ 材質等に配慮します。 ○ 検討します。
<p>【トイレ関係】</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ トイレ、洗面に手荷物を置くスペースを設けて欲しい。 ○ 一般トイレにも緊急呼び出し装置を設置して欲しい。 ○ オストメイトは3階にも設置して欲しい。 ○ 多目的トイレの便器は入口と正対する配置として欲しい。 ○ トイレ入口に触知図を設けて下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 検討します。 ○ 検討します。 ○ 検討します。 ○ 検討します。 ○ 検討します。

<p>○ 便所について自動で水が流れるタイプのものは流れたことが分かりにくいので、分かりやすいものとして下さい。</p> <p>○ 一般男子トイレについて、個室の手摺が左側タイプだけでなく、右側手摺のタイプも設けて、左右のバランスをとれませんか。</p> <p>【駐車場関係】</p> <p>○ 車椅子用駐車場が2台では少ない。もっとパーキングの駐車枠を増やして欲しい。表示は壁面へ設置する事。</p> <p>○ 駐車場計画では、注意喚起ブロックやエスコートゾーンを適切に配置し、歩行者の安全に配慮して欲しい。</p> <p>○ 東側駐車場からのアプローチはどうなりますか？</p> <p>○ 駐車場内の勾配について、車椅子利用者が安全に利用できるよう配慮して欲しい。</p> <p>【その他】</p> <p>○ 消防署前のホースリフターは一般車両の視界を妨げませんか。</p> <p>○ バス路線の変更は出来ないか。</p>	<p>○ 配慮します。</p> <p>○ 検討します。</p> <p>○ 全体の駐車場計画を再度検討します。</p> <p>○ 検討します。</p> <p>○ 歩行者用の通路などを検討します。</p> <p>○ 駐車場計画で配慮します。</p> <p>○ 配置について調整します。</p> <p>○ バス事業者へ要望しています。</p>
---	--