

保健福祉企画総務課長 様

教育委員会生涯学習課長

市民局区政推進課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成26年 8月 1日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	吉備公民館・吉備地域センター新築整備事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>【多目的駐車スペース関係】</p> <p>○多目的駐車スペースからエレベーターまで少し距離があるので、エレベーターホールのおすぐ横に多目的駐車スペースを置くことはできないか。</p> <p>○駐車スペースからエレベーターまで行く間に他車が通行するので、大変危ない。地元要望かもしれないが、やはり、エレベーターの近くにある方がいい。</p> <p>○安全面の確保から、もう1台分多目的駐車スペースを取ればいいのか。</p> <p>○多目的駐車スペースを地階ピロティだけでなく、2カ所の駐車場にも設けてはどうか。</p> <p>【触知図、点字ブロック等関係】</p> <p>○弱視や視覚障害の人のために、触知図</p>	<p>○当初はそうのように考えていたが、多目的駐車スペースを幅広くし、又車の出入りがしやすいようにとの地元からの強い要望もあり、この形にしている。</p> <p>○多目的駐車場に停める車と、一般の車の動線が重なるのはその通りだが、地元の要望でもあり、理解を得ながら調整していきたい。</p> <p>○地元の理解を得られるよう、協議を行っていきたい。</p> <p>○地元と協議しながら調整したい。</p> <p>○車での送迎を想定して、1階玄関前に</p>	

や出入口にチャイムをぜひ設置していただきたい。

また、入口やエレベーターの表示、音声案内や避難場所になることを想定した配慮をお願いしたい。

- 道路から建物入口までには点字ブロックをお願いしたい。車と視覚障害者が一緒の動線だと危険であり、点字ブロックがあれば、車の方も認識でき、視覚障害者が安全に通行できる。
なお、敷設は駐車場の端での検討を。

- 点字ブロックについては、車道スロープは歩行者も通るので、特に視覚障害がある人は危ないため、点字ブロックの位置や外の階段の上と下への設置も必要となる。
また、外の階段までの誘導はどのように行うのか。

- 見直しに当たっては、特に全盲の方の意見を必ず聞いてほしい。

- エレベーターに階を知らせる音声案内は付いているのか。

- 各階に触知図（各階フロア案内と全体案内）は付くのか。

- 建物内についても距離感が分かるよう点字ブロックを追加で敷設して、障害者も自分で行くことができるようにしてほしい。
点字ブロックがとても少ない。

【手摺関係】

- 3階は倉庫に手摺がついているが、反対側の会議室、講座室などに付ける方がいいのでは。

車道スロープから続く車道スペースを設け、そこから歩道スロープを利用して、玄関出入口への動線と地階からのエレベーター利用による2カ所の動線となっている。

なお、道路から建物入口までの点字ブロックは設計の中で考慮されていない部分であり、今後の設計で検討していきたい。

- 車と歩行者の動線については、交差しないよう計画的に見直し、場合によっては外の階段を新たに配置したり、今後の設計で対応していきたい。

- 地元の合築検討委員会の知恵を借りながら進めていきたい。

- 音声アナウンスを付けるように現在検討している。

- 点字付の触知図を設置する。
なお、公民館事務室の講師控室の傍に総合案内板を設置する。

- 反映できるよう設計を進めていきたい。

- 3階の手摺については、各講座室側に展示スペースや出入口があり、面で長く取れるように倉庫側に付けている、

誘導灯の設置も検討を。

- 手摺は飛び飛びであっても両側に設置できるところには設置してほしい。
- 手摺に点字を付けて、何の部屋か分かるようにしてほしいのと、視覚障害のない人にも部屋が分かるようマーク表示を。

【トイレ関係】

- 2階のトイレについて、端の方だと見つけにくいので、真ん中にある方が見つけやすいが。
- 3階のトイレについて、部屋数からすると便器がすくないのでは。避難所にもなるのだから、もう少し増やした方がいいのでは。
- 玄関ロビーの多目的トイレのL型手摺が左と右に2カ所となっているのは、とてもいいが、ユニバーサルシートを検討してほしい。

【ドア関係】

- 出入口のドアはどういう形を考えているのか。
また、音声で扉があることが分かるような形ができないか。
- 自動ドアは透明ガラスが多いので、ガラスの存在が、分かるようにしてほしい。

【建物利用関係】

- バス停から道路を横断する場合、横断歩道の設置をお願いしたい。
また、バス停から建物まで点字ブロック

誘導灯については、設備面の設計ができていないので、今後の設計に反映させたい。

なお、2階ロビーは図書コーナーを考えており、両サイドに書架を設置するため手摺は付けられていない。

- 手摺は飛び飛びでも設置できるところに設置していきたい。

- 地域センターは土日が休みで、公民館は水曜が休みで、同じ建物の中で休みが異なっている。

公民館が休みの日は、中央ロビーから先はロックするため、玄関に入ってロビーにあるトイレは、主に地域センター用に考えている。

また、3階のトイレについては、地元との協議の中で検討したい。

- 対応できると思う。

- 玄関ロビーのところは自動ドア、地域センター事務室のところも自動ドア、また、玄関ロビーから中央ロビーに行くところも自動ドアを考えている。
また、自動ドアの前には点字ブロックを敷設して、注意喚起をするようにしているが、音声についても検討していきたい。

- 吉備小学校の通学路として、少し東に行ったところ歩道橋と信号機（自分で押す方式のもの）がある。

の敷設が必要ではないか。敷設は端の塀
際であれば安全に歩いて行ける。

横断歩道については、道路管理者と協
議する必要がある、検討課題としたい。